

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Товароведение Кафедра Стандартизация и сертификация

Специальность 050647 – Инженер по метрологии, стандартизации и сертификации

Утверждаю:

Зав. кафедрой _____

« _____ » _____ 2015 г.

ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПУСКНОЙ РАБОТЕ

Гр.№ 315 Джамилли Сумая Алиага
(фамилия, имя, отчество студента)

1. Тема: Принципы метрологического обеспечения изделий швейной промышленности

2. Задание по теме Собрать и проанализировать материал по вопросам метрологического обеспечения изделий швейной промышленности

3. Содержание выпускной работы (список рассматриваемых вопросов)

1. Краткая характеристика швейной промышленности. 2. Основные показатели качества швейных изделий. 3. Контроль показателей швейной продукции
4. Испытания изделий швейной промышленности. 5. Метрологическое обеспечение швейной продукции. Выводы по работе.

4. Графические материалы 1 рис.

5. Дата выдачи задания 27. 01. 2015

6. Дата сдачи работы 30. 04. 2015

СТУДЕНТ: _____
(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____
(подпись)

Введение

Рост требований к качеству товаров народного потребления, к которым относятся изделия лёгкой промышленности, обуславливают необходимость совершенствования оценки качества изделий. Качество выпускаемой продукции лёгкой промышленности зависит не только от правильно выбранного технологического процесса и средств измерений, но и от их метрологического обеспечения. Метрологическое обеспечение средств измерений, контроля и испытаний играет большую роль в достижении высокого качества продукции лёгкой промышленности. Этим обусловлена актуальность темы данной выпускной работы.

Насыщению рынка и удовлетворению спроса на продукцию лёгкой промышленности способствует выпуск разнообразной и высококачественной одежды, характеризующейся высокой степенью конкурентоспособности. Повышаются требования к ассортименту одежды. Она должна быть разнообразного функционального назначения, т.е. повседневной, торжественной, для отдыха, спорта и т.д. Необходимо учитывать половозрастной состав населения, т.е. соотношение мужчин, женщин, детей, людей различного возраста. Эти требования относятся и к тканям, нитям и др. изделиям лёгкой промышленности. Все эти факторы оказывают влияние на качество швейных и текстильных изделий и, следовательно, требуют особого внимания к контролю и испытаниям этой продукции.

Основными признаками средств измерений (СИ) являются, во-первых, умение хранить и воспроизводить единицу физической величины; во-вторых, неизменность размера хранимой единицы. Нормы на основные метрологические характеристики приводятся в эксплуатационной документации на СИ. Учет всех нормируемых характеристик необходим при измерениях высокой точности и в метрологической практике.

Использование работ зарубежных авторов осуществлено с учётом специфики Республики. Кроме того, были внимательно изучены и критически переработаны публикации в средствах массовой информации, в том числе, в специализированных изданиях, посвящённые данной теме.

В работе предлагается использовать для оценки качества продукции различные методы измерений и испытаний. Метрологическое обеспечение этих методов дает возможность принятия управленческих решений по оптимизации контроля качества продукции. Представлены примеры расчета метрологических характеристик для различных видов контроля и испытаний.

В заключение представлены выводы и рекомендации по работе, а также список использованной литературы.

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ КОНТРОЛЬ

1.1. Краткая характеристика швейной промышленности

Швейная промышленность является одной из отраслей комплекса, производящего потребительские товары. Эта отрасль является обрабатывающей и выпускает продукцию для населения. Кроме того, предприятиями легкой промышленности обеспечивается поставка тканей и корда для производства шин, сердечников стальных канатов для угольных шахт и металлургической промышленности, фильтровальных и ситовых тканей для пищевой, химической и электротехнической промышленности, тканей и других изделий для сельского хозяйства, тканей для транспортных лент, используемых во всех отраслях промышленности. Таким образом, предприятия легкой промышленности наряду с товарами народного потребления выпускают сырье и вспомогательные материалы для других отраслей народного хозяйства.

Предприятия швейной промышленности размещены по территории страны более равномерно, чем предприятия текстильной промышленности. Они имеются практически в каждом регионе и, преимущественно, обеспечивают внутренние потребности региона. Основным фактором размещения предприятий швейной промышленности является потребительский. Это связано с тем, что экономически выгоднее транспортировать ткани, а не готовые изделия. Обычно предприятия по выпуску одежды сосредоточены в крупных промышленных центрах.

Швейная промышленность в последние годы довольно успешно сотрудничает с зарубежными странами, используя форму международной кооперации, т.е. размещение заказов на наших предприятиях на производство одежды по моделям и из материалов зарубежных стран. Иностранцев привлекают в нашей стране высокий уровень профессиональной подготовки специалистов и при этом низкая стоимость труда, а так же территориальная близость к западному рынку. Для производителей швейной промышленности сотрудничество с иностранными производителями позволяет улучшить качество продукции и сделать ее более конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках.

Швейная промышленность по сравнению с другими отраслями производства имеет менее выраженную территориальную структуру, так как практически в каждом районе есть какие-то предприятия. Тем не менее, можно выделить специализированные районы, особенно в текстильной промышленности, выпускающие определенный ассортимент продукции. Чаще всего подотрасли легкой промышленности являются дополняющими хозяйственный комплекс региона.

В характеристике предприятий разных регионов используются статистические данные объемов выпускаемой продукции по каждому

предприятию. Чтобы понять насколько большую долю занимает предприятие в структуре производства, необходимо знать общие объемы производства.

Главной причиной медленного прогресса швейной промышленности является технологическая отсталость большинства предприятий, что приводит к уменьшению конкурентоспособности продукции. Для выхода из сложившейся ситуации необходима активизация инновационной деятельности, главной задачей которой является внедрение и использование результатов научных исследований и разработок на предприятиях.

Анализ ситуации в области инновационной деятельности показал, что спрос на основные научно-технические достижения и технологии довольно низкий, что усиливает технологическое отставание отрасли. Инновационная деятельность предприятий в основном сдерживается недостатком финансовых средств, среди других причин выделяют слишком высокие затраты на инновации и длительные сроки их окупаемости.

Для активизации инновационной деятельности необходимы следующие меры:

- улучшение нормативно-правовой системы со стороны государства, с целью повышения инновационной деятельности предприятия;
- экономическая поддержка предприятий, участвующих в инновационной деятельности;
- поддержка инновационной деятельности на региональном уровне;
- развитие международного сотрудничества в области инновационной деятельности.

Для улучшения инновационной деятельности необходимо также наличие научно-исследовательских институтов.

Существуют также кадровые проблемы. Во-первых, это нехватка квалифицированных специалистов высшего и среднего звена.

Во-вторых, отсутствие у многих руководящих работников знаний и инициативы, необходимых для успешного перевода производства с командно-административных методов функционирования на рыночные и успешного развития предприятия в современных условиях. Эту проблему можно решить путем подготовки новых и переподготовки старых кадров.

И, наконец, главным фактором является качество выпускаемой продукции, уровень которого можно повысить только путем внедрения в отрасль стандартов качества ISO серии 9000, а также совершенствованием методов контроля и экспертизы изделий отрасли.

Кроме того, для швейной промышленности существует проблема рынка сырья. В первую очередь, это проблема текстильной промышленности, основным сырьем для которой является хлопок. В советское время Азербайджан был одним из основных поставщиков хлопка наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, но вместе с распадом СССР нарушились и экономические связи. Данную проблему можно решить путем изменения структуры производства.

1.2. Показатели качества изделий швейной промышленности

На качество швейных изделий наибольшее влияние оказывают факторы, непосредственно формирующие качество одежды: качество исходных материалов, проектирования, т.е. моделирования и конструирования изделий, технологической обработки. Качество исходных материалов, т.е. тканей, трикотажных, нетканых полотен и других материалов, их свойства (эстетические, гигиенические, прочностные) во многом определяют соответствующие свойства одежды. От материалов зависит соответствие одежды функциональному назначению, облику и возрасту потребителей, а также направлению моды.

Комплекс гигиенических свойств материалов влияет на состояние микроклимата пододежного пространства, что, как известно, сказывается на самочувствии и работоспособности человека. От упруго-пластических свойств материалов, их жесткости, драпируемости, формовочной способности зависят возможность создания требуемой объемно-пространственной формы одежды и ее устойчивость в эксплуатации.

При проектировании одежды создаются ее объемно-пространственная форма и композиция, конструктивное решение, предопределяющие размеры, способы соединения и взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия. На этой стадии формируются не только художественно-эстетические свойства одежды, но и обеспечиваются такие важные показатели ее качества, как экономичность и технологичность. Эти качества, как известно, обуславливают экономическую целесообразность промышленного производства одежды.

Технологическая обработка швейных изделий также оказывает большое влияние на их качество. Качество соединения деталей и узлов, влажно-тепловой обработки и заключительной отделки во многом определяет такие показатели качества одежды, как качество посадки ее на фигуре, износостойкость и др. В процессе технологической обработки изделие приобретает необходимую объемную форму, товарный вид. Качество одежды, формируемое в процессе технологической обработки, зависит в значительной степени как от качества и состояния применяемого технологического оборудования (машины, полуавтоматы, прессы и т.д.), так и от качества труда исполнителей.

Немаловажное значение для сохранения качества одежды имеют упаковка и маркировка изделий, условия их хранения, транспортирования, реализации и эксплуатации.

Качество швейных изделий, как и любого другого товара, характеризуется совокупностью свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.

Показатели назначения (функциональные) включают соответствие модели назначению изделия, возрасту и облику потребителя. **Функциональные показатели** характеризуют соответствие одежды

назначению. Их представляют следующие показатели: соответствие изделия конкретному назначению и условиям эксплуатации и соответствие одежды полу, возрасту и размерно-полнотной характеристике потребителей [2].

Показатели назначения определяют соответствие модели основному функциональному назначению. В эту группу входят следующие показатели:

- соответствие изделия основному функциональному назначению, т.е. образу жизни человека, конкретной обстановке труда и отдыха;
- соответствие изделия размерной и половозрастной группе человека, т.е. его внешнему облику, возрастным, психологическим особенностям;
- соответствие изделия сезону, сфере применения и условиям эксплуатации;
- соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры по физико-механическим показателям назначению изделия.

В группу **эстетических показателей** входят: стилевая выразительность модели, т.е. соответствие изделия моде по форме, покрою, конструктивным и декоративным линиям, цветовому решению, материалам, отделке и др.; цельность композиционного решения (архитектоника модели); рациональность выражения свойств материалов в форме конструкции модели (тектоника модели); новизна, выразительность и оригинальность модели; совершенство и изящество отделки всех открытых элементов изделия; выразительность фирменных знаков и обозначений; художественно-техническое оформление и качество упаковки.

Эстетические показатели играют важную роль в оценке качества швейных изделий. Они представлены тремя показателями: соответствием одежды современному стилю и моде, степенью совершенства композиции и товарным видом изделия.

Групповые показатели характеризуются единичными эстетическими показателями. Так, соответствие одежды современному стилю и моде, т.е. новизна модели и конструкции, может быть охарактеризовано силуэтом, покроем, цветовым решением модели, фактурой материалов и др.; показатель степени совершенства композиции – архитектурной формы, пластической выразительностью формы и тектоникой формы.

Архитектоника – соразмерность частей и целого, организация внутренней структуры, цельность композиции изделия.

Пластическая выразительность – изящество и четкость конструктивных элементов изделия.

Тектоника – взаимосвязь объемно-пространственной формы и конструкции изделия со свойствами материалов.

Для характеристики группового эстетического показателя товарного вида изделия пользуются такими единичными показателями, как внешний вид, внутренняя отделка, выразительность фирменных знаков.

К эргономическим показателям относятся: соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека (баланс, посадка изделия); удобство конструкции изделия в динамике; соответствие конструкции изделия психофизиологическим особенностям человека.

Эргономические показатели характеризуют комфорт и удобство эксплуатации одежды в системе «человек-изделие-среда». Они представлены следующими групповыми показателями: антропометрическое, гигиеническое и психофизиологическое соответствие изделия. Каждый из них может быть подразделен на следующие показатели: антропометрическое соответствие – на статическое и динамическое; гигиеническое – на теплозащитные функции, степень вентилируемости и защиту от внутренней и внешней влаги; психофизиологическое – на удобство надевания и снятия одежды, удобство пользования отдельными элементами изделия, массу одежды.

Каждый из приведенных показателей конкретизируется более простыми, единичными показателями. Например, показатель статического соответствия может быть охарактеризован двумя показателями – соразмерностью (соответствием конструкции одежды размерами тела человека) и балансом (соответствие конструкции форме тела); показатель защиты от внутренней внешней влаги – гигроскопичностью и гидрофобностью.

Гигиенические показатели включают соответствие конструкции и материалов изделия санитарно-гигиеническим требованиям и рекомендациям.

В группу **показателей долговечности**, определяющих срок службы изделий, входят устойчивость в эксплуатации формы изделия, структуры и отделки материалов, устойчивость материалов изделия и элементов конструкции к физико-механическим воздействиям.

Социальные показатели определяют общественную потребность в одежде данного назначения (функции). К ним относятся соответствие изделий прогнозу потребительского спроса, соответствие размерно-ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу и конкурентоспособность одежды.

Эксплуатационные показатели (надежность) характеризуются тремя групповыми показателями: формоустойчивостью, устойчивостью материалов и соединений к разрывным нагрузкам и износостойкостью материалов и элементов конструкции. На четвертом уровне каждый из этих групповых показателей может быть охарактеризован единичными показателями. Так, показатель формоустойчивости характеризуется упругостью, жесткостью, драпируемостью, сминаемостью, усадкой, устойчивостью к влажно-тепловым обработкам, устойчивостью конструкции одежды.

Показатели стойкости к внешним воздействиям (эксплуатационные) включают:

- возможность химической чистки, стирки, глажения. Она определяется устойчивостью размеров и формы изделия, свойств материалов, их колористического оформления к действию химчистки, стирки, глажения;

- прочность соединения деталей, т.е. устойчивость швов элементов конструкции, формы деталей и краев изделия нагрузкам и внешним воздействиям в эксплуатации

Технико-экономические показатели швейных изделий представлены тремя группами показателей: стандартизации и унификации технологичности и экономичности. *Показатели стандартизации и унификации* имеют большое значение в условиях проектирования серии моделей одежды по одной базовой форме и на одной конструктивной основе. Разработка «семейства» моделей обеспечивает конструктивную и технологическую преемственность моделей, применение унифицированных деталей и узлов, что способствует снижению затрат на проектирование одежды. На третьем уровне показатель стандартизации и унификации представлен двумя групповыми показателями: степенью конструктивной преемственности моделей серии и степенью технологической преемственности серии.

Показатели технологичности конструкции характеризуются двумя показателями – производственной и эксплуатационной технологичности изделия. К группе **показателей технологичности** относят: рациональность конструктивных решений основных элементов, деталей и узлов изделия (конфигурация линий, способы получения объемных форм); использование базовых конструктивных основ, стандартных и унифицированных деталей и узлов при решении конструкции; оптимальность конструктивного решения в отношении материалоемкости и трудоемкости (технологичность конструкции); высокая точность изготовления изделия в соответствии с принятой технологией; уровень внедрения промышленных средств изготовления (коэффициент механизации); использование прогрессивных вспомогательных материалов и средств соединения при изготовлении изделия.

Показатели экономичности представлены двумя показателями: уровнем производственных затрат на единицу продукции и уровнем потребительских расходов на эксплуатацию изделия. **Экономические показатели** включают затраты на создание модели, стоимость основных и вспомогательных материалов, стоимость обработки и затраты на эксплуатацию изделий. О качестве одежды судят по степени удовлетворения ею предъявляемых к ней требований. Различают потребительские требования к одежде, т.е. как к предмету личного пользования, и производственные (технико-экономические), как к продукту промышленного производства.

Эта система показателей качества, построенная на принципе от общего к частному, может быть дополнена и усовершенствована. Она разработана для оценки качества одежды и включает более 100 показателей качества. Качество трикотажных изделий формируется в процессе их проектирования и изготовления, хранения и транспортирования.

Все показатели качества трикотажных изделий подразделяются на две группы: общие – обязательные для всех видов изделий и специализированные – применяемые только для отдельных видов и групп изделий.

Общие показатели качества включают вид и содержание сырья, линейную плотность нитей, линейные размеры изделий, вид переплетения, плотность вязания, устойчивость окраски физико-химическим воздействиям,

эстетические показатели (кроме белизны). К обязательным специализированным показателям качества, например, верхних и бельевых трикотажных изделий, относятся поверхностная плотность, растяжимость отдельных частей изделий при нагрузках, меньших, чем разрывные, устойчивость к истиранию, необратимая деформация, растяжимость и толщина шва, усадка, разрывная нагрузка, белизна. В нормативно-технической документации установлена номенклатура показателей качества швейных изделий, которыми пользуются для оценки уровня их качества при проведении научно-исследовательских работ, при разработке нормативно-технических документов. В ней на первом уровне выделены четыре группы показателей качества: назначения, стойкости к внешним воздействиям, эргономические и эстетические.

1.3. Контроль качества швейных изделий

Контроль качества изделий швейной промышленности является основой для определения сорта товаров, который проводится на основе требований нормативно-технической документации (НТД). Сорт швейных и трикотажных изделий определяют по ограничительной системе в зависимости от количества и местонахождения дефектов, которые обнаруживаются при внешнем осмотре.

При определении *сорта швейных изделий* определяют соответствие основных потребительских свойств НТД в сравнении с образцами-эталоном: внешний вид, посадка изделия на фигуре, соответствие измерений, качество материалов и соблюдение технологического процесса изготовления.

Дефекты швейных товаров в НТД подразделяют на группы: дефекты внешнего вида и посадки изделия на фигуре, производственно-швейные и пороки внешнего вида и материалов [3,4].

В изделиях 1-го и 2-го сортов дефекты внешнего вида и посадки изделия на фигуре не допускаются.

Производственно-швейные дефекты, которые не влияют на внешний вид, эстетические свойства и свойства при носке, при определении сортов не учитываются. Эти дефекты возникают при нарушении и несоблюдении требований технологического процесса изготовления изделия, вызванных небрежным выполнением отделочных операций, оборудованием при неправильной наладке и т.д. Размеры и количество производственных дефектов компенсируются для каждого изделия в зависимости от сортности товара для 1-го и 2-го сортов НТД.

Качество материала, особенно внешний вид, влияет на качество изделий в целом. Пороки тканей, допускаемые в НТД 1-го сорта, могут быть допущены в готовых изделиях 1-го сорта. Допускаемые дефекты в материалах 2-го и 3-го сортов допускаются в готовых изделиях 2-го сорта. В изделиях, которые оценивают одним сортом, могут быть допущены все распространенные пороки, допускаемые в материалах 1, 2, 3-го сортов.

Местные пороки и их местонахождение существенно влияют на сортность швейных изделий, однако они не учитываются на закрытых частях и деталях изделий.

НТД предусматривает перечень закрытых частей и деталей: полуборт, нижний воротник, части полочек, закрытые бортом, лацканами, части изделий, закрытые накладными деталями – обтачки, подзоры, гульфик и откосы брюк, головных уборов, нижняя часть верхних сорочек, блузок, которые заправляются в брюки.

1-й сорт швейных изделий – изделия без дефектов и с дефектами, но не более трех производственных или пороков материалов.

2-й сорт – швейные изделия с дополнительными производственно-швейными дефектами и пороками материалов, предусмотренные НТД для изделий другого сорта, но не более чем по пяти наименованиям, с учетом разницы между 1-м и 2-м сортами.

Несоответствие измерений приводит к изменению сортности изделий или к выбраковке.

Без изменения сорта реализуют: изделия, которые укорочены по основным местам измерений более чем на половину межростовой разницы, относят к меньшему росту; изделия самого малого размера, укороченные меньше, чем на межростовую разницу; изделие, уменьшенное по основным местам измерений более, чем на половину межразмерной разницы, но при этом качество посадки на фигуре не ухудшилось – его относят к меньшему размеру.

При определении сортности комплекта изделий сорт устанавливают по изделию низшего сорта, однако сорт каждой части определяется отдельно и скидка с розничной цены устанавливается со стоимости той части комплекта, которая имеет низший сорт.

Определяя *сортность трикотажных изделий*, руководствуются общими принципами, указанными в НТД для каждой группы изделий.

Дефекты трикотажных изделий подразделены на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные.

1-й сорт – изделия соответствуют требованиям НТД и образцам-эталонам. Допускают малозаметные пороки полотна и производственные дефекты, не влияющие на потребительские свойства товара.

2-й сорт – изделия могут иметь допускаемые дефекты НТД (в пределах допускаемых норм).

Сорт комплектов и парных чулочно-носочных и перчаточных изделий определяется, как и для швейных изделий (по изделию низшего качества или по худшему в паре изделию).

Допустимость малозаметных пороков устанавливается только при сопоставлении изделий с эталоном. Дефекты на закрытых частях и деталях не учитывают.

Не устанавливаются также предельные отклонения линейных измерений изделий, которые влияют на качество товаров из трикотажа.

Различают дефекты швейных изделий производственного и непроизводственного характера. Дефекты производственного характера в свою очередь подразделяются на производственно-швейные и дефекты внешнего вида материалов.

В процессе изготовления швейных изделий могут возникать дефекты кроя (обуженные, укороченные или перекошенные детали), несовпадение линий рисунка в симметричных деталях изделия из материалов с рисунком, дефекты соединений (швов, строчек, стежков), дефекты влажно-тепловой обработки и заключительных отделочных операций.

Несоблюдение установленных стандартами и техническими условиями правил упаковки, транспортирования и хранения может привести к возникновению дефектов непроизводственного характера.

Дефекты внешнего вида материалов, встречающиеся в готовых изделиях, подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке материалов (например, в тканях – утолщенные нити, белизна, сбитый рисунок и т.д.), и распространенные, присущие всему изделию или отдельным его деталям.

Трикотажные (сортные) изделия не должны иметь резко выраженных пороков полотен (утолщение, накидки-надевки, нарушение рисунка, спущенные петли, затяжки нитей, штопка, заломы, пятна, непрокрас и т.д.)

Качество посадки изделия на фигуре проверяют на манекене или манекенщицах типового телосложения.

Качество посадки верхней одежды без бортов, легкого платья без разреза донизу, трикотажных изделий не проверяют.

При правильной посадке на фигуре изделие должно соответствовать следующим показателям:

- Поверхность полочек и спины гладкая, морщины и заломы должны отсутствовать.

- Правильное расположение воротника и лацканов, углы не должны загибаться.

- Правильное расположение рукавов, посадка рукавов воротника должна быть равномерно распределена по откату без морщин, не должны отклоняться вперед и назад и должны быть параллельны линиям переноса.

- Правильное расположение строки шлицы спинки – она должна плотно прилегать друг к другу, не расходиться и заходить друг на друга не больше, чем предусмотрено в образце.

- Правильное расположение подкладки с верхом изделия, она не должна деформировать верх изделия, установлена без перекосов.

Качество обработки проверяется по следующим показателям: точность воспроизведения формы и размеров изделия, отдельных деталей, точность взаимного расположения деталей, линий и цветов изделий, а также точность расположения изделий на теле человека.

Точность проверяется на соответствие изделия прототипу в пределах допуска, установленного НТД для швейных изделий.

Точность воспроизведения формы деталей и линий, линейных измерений изделия проверяют стандартными измерительными инструментами (линейками, рулетками, сантиметровыми лентами) и специальными шаблонами в соответствии с требованиями НТД. Основные линейные измерения швейных изделий: для плечевых изделий – длина и ширина спинки, ширина изделия на уровне глубины проймы, длина рукавов, воротника, ширина изделия на уровне талии и на уровне *бедер*, для поясных – длина изделия по боковому шву и половины пояса и ширины по линии талии, для головных уборов – длина внутренней окружности.

Применяют кроме универсальных методов измерений расположение деталей шаблонами.

При внешнем осмотре изделия проверяют: правильность расположения рисунка, его направления, симметричность и совпадение, качество соединений.

В ниточных соединениях контролируют правильность натяжения ниток в строчке растяжением ее в продольном и поперечном направлениях. При чрезмерном натяжении они рвутся, при недостаточном – образуются просветы между деталями. Проверяют частоту стежков в 1 см строчки и сравнивают с требованиями НТД. Клеевые и сваренные соединения проверяют органолептически, прочность – при умеренном растяжении скрепленных деталей в районе швов.

Качество проверяют внешним осмотром на наличие и отсутствие дефектов формы изделия и деталей, поверхности – наличие лас, опалов, ожогов.

Проверяют правильность маркировки и упаковки изделия. Правила и порядок контроля качества должны соответствовать НТД.

Методом сплошного контроля проверяют на предприятиях внешний вид изделий, их посадку, качество материалов и технологическую обработку. Контроль реквизитов товарного и контрольного ярлыков проводят выборочно (у одного изделия из партии). Линейные размеры контролируют так же выборочно у первого и последующего изделий.

При обнаружении отклонений (дефектов) внешнего вида, посадки изделия, в материалах и технологии изготовления партию изделия направляют на доработку (исправление дефектов), при невозможности исправления дефектов изделия переводят в низший сорт. При обнаружении несоответствия ярлыков изделиям проводят сплошной контроль изделий в партии.

Если измерения изделий не соответствуют НТД, проводят сплошной контроль, после чего направляют на доработку, а если это невозможно, то переводят изделия в меньший размер или рост.

При приемке одежды в торговых организациях (магазинах) проводят сплошной контроль качества партии изделий, начиная с упаковки товара. При несоответствии или обнаружении нарушений в упаковке товаров обязательно переупаковать изделие. Реквизиты ярлыков и основные

измерения изделия проверяют выборочно – у одного изделия из каждого размера роста и артикула.

При несоответствии изделий указанным реквизитам в ярлыке проводят сплошной контроль ярлыков с последующей заменой. При несоответствии измерений изделия НТД проводят сплошной контроль ярлыков в партии, заменяя их годными или переводя в лишний рост или размер. Внешний вид, качество посадки изделия, применяемых материалов и технологии изготовления контролируют методом сплошного или выборочного контроля в зависимости от ассортимента изделий. Изделия, которые не соответствуют образцу-эталону по внешнему виду, приемке не подлежат. Подлежат замене изделия, которые имеют допуски, превышающие допуски НТД.

При контроле качества трикотажных изделий прежде всего учитывают соответствие изделия образцу-эталону по художественно-колористическому оформлению и фасону, наличие недопустимых пороков полотен и пошива, характер, выраженность, размеры, место расположения и количество пороков полотен и пошива, допустимых в изделиях 1-го и 2-го сортов, качество швов и отделочных материалов.

1.4. Методы измерений продукции

Выбор методов измерений связан с видом измеряемых величин, их размерами, требуемой точностью результата, быстротой процесса измерения, условиями, при которых проводятся измерения, и рядом других признаков.

Любую физическую величину можно измерить несколькими методами, которые могут отличаться друг от друга особенностями как технического, так и методического характера. В отношении технических особенностей можно сказать, что существует множество методов измерения, и по мере развития науки и техники, число их все увеличивается. С методической стороны все методы измерений поддаются систематизации и обобщению по общим характерным признакам. Рассмотрение и изучение этих признаков помогает не только правильному выбору метода и его сопоставлению с другими, но и существенно облегчает разработку новых методов измерения.

Для прямых измерений можно выделить несколько основных методов: метод непосредственной оценки, дифференциальный метод, нулевой метод и метод совпадений. При косвенных измерениях широко применяется преобразование измеряемой величины в процессе измерений.

Если мы проанализируем известные нам процессы измерений, то обнаружим, что в подавляющем большинстве случаев мы получаем числовое значение измеряемой величины, только после того, как тем или иным способом видоизменим ее.

Рассмотрим в качестве примера измерение массы тела, которую мы измеряем с помощью обыкновенных равноплечих весов. Под действием земного притяжения создаются силы. Масса тела вместе с этими силами давит на одну чашку, а масса гирь - на другую. Подбирая гири, мы добиваемся равновесия, т.е. равенство этих сил. Это дает нам право сказать,

что масса взвешиваемого тела равна массе гирь, принимая, что сила земного притяжения на расстоянии между чашками остается одной и той же. Как видим, для измерения массы нам пришлось преобразовать массы тела и гирь в силы, а для сравнения сил между собой преобразовать их действие в механическое перемещение рычагов весов.

Другой пример – измерение давления газа при помощи трубчатого манометра. Металлическая трубка манометра, изогнутая по дуге, одним концом соединяется с резервуаром, в котором необходимо измерить давление газа. Другой конец трубки запаян. Под действием давления газа трубка разгибается и тем больше, чем больше давление. Свободный конец трубки перемещается в пространстве. Так осуществляется первая ступень преобразования. Перемещение конца трубки при помощи системы рычагов и зубчаток преобразуется во вращение оси (вторая ступень преобразования). На оси находится стрелка, конец которой перемещается по дуге над шкалой с делениями. Эта третья ступень преобразования, позволяющая получить числовое значение измеряемого давления.

Приведенные примеры показывают, что даже простые измерения проводятся путем преобразования измеряемой величины.

Необходимо отметить, что преобразования измеряемых величин всегда несут в себе опасность внесения погрешностей. Например, при взвешивании, описанном выше, мы не учли закона Архимеда, в соответствии с которым вес тела, находящегося в какой-либо среде, уменьшается на вес вытесненного телом объема среды, если плотность материала гирь отличается от плотности вещества взвешиваемого тела. Другими словами, объем вытесненного воздуха различен, при взвешивании влияние этого явления может исказить результат. Правда это влияние оказывается очень небольшим, и учитывать его приходится только при точных взвешиваниях, в частности, при взвешивании драгоценных металлов.

Основным выводом из сказанного является то, что в подавляющем большинстве случаев измерения связаны с преобразованием измеряемой величины.

1.4.1. Метод непосредственной оценки

Метод непосредственной оценки дает значение измеряемой величины непосредственно без каких-либо дополнительных действий со стороны лица, проводящего измерение, и без вычислений, кроме умножения его показаний на постоянную измерительного прибора или цену деления.

Быстрота процесса измерения методом непосредственной оценки делает его часто незаменимым для практического использования, хотя точность измерения бывает обычно ограниченной.

Наиболее многочисленной группой средств измерений, служащих для измерений методом непосредственной оценки, являются показывающие приборы и вот числе так называемые стрелочные приборы. Показывающие измерительные приборы нередко в течение длительного времени

непосредственно контактируют с измеряемой величиной. Указатель их непрерывно следует за изменением этой величины, что имеет большое значение при осуществлении технологических процессов, наблюдении за явлениями природы и т.п.

К показывающим измерительным приборам непосредственной оценки относятся манометры, динамометры, барометры, амперметры, вольтметры, ваттметры, фазометры, расходомеры, тягомеры, напорометры, жидкостные термометры и многие другие.

Измерение при помощи интегрирующего измерительного прибора - счетчика также является методом непосредственной оценки. В ряде случаев средство измерений приводится в контакт с измеряемой величиной только в тот момент, когда возникает необходимость узнать значение этой величины. К такой разновидности метода непосредственной оценки относятся, например, взвешивание грузов на циферблатных весах, измерение длины при помощи линейки с делениями или рулетки, измерение электрических величин при помощи переносных приборов и т.п.

1.4.2. Дифференциальный метод

Этот метод характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и величиной, значение которой неизвестно. Разностный метод позволяет получить результаты с высокой точностью даже при применении относительно грубых средств для измерения разности. Однако осуществление метода возможно только при условии воспроизведения с большой точностью известной величины, значение которой близко к значению измеряемой. Это во многих случаях оказывается легче, чем изготовить средство измерений высокой точности.

Таким образом, для достижения такой высокой точности мы можем воспользоваться сравнительно грубым прибором. Преимущества этого метода несомненны, так как изготовить точную меру и сравнительно грубый прибор для измерения небольших величин легче, чем средство измерений высокой точности для измерения всей величины в целом.

В области линейных и угловых измерений разностный метод измерения длины получил наименование “относительный метод”. Приведем пример разностного метода из области электрических измерений, применяемого при проверке измерительных трансформаторов тока. Для определения погрешности коэффициентов трансформации поверяемый трансформатор тока сравнивают с образцовым.

1.4.3. Нулевой метод

В истории развития техники точных измерений нулевой метод является одним из первых. Взвешивание грузов на рычажных весах (как равноплечих, так и неравноплечих) – это характерный пример нулевого метода измерения.

В общем виде нулевой метод заключается в следующем. Измеряемую величину сравнивают с величиной, значение которой известно. Последнюю выбирают таким образом, чтобы разность между измеряемой и известной величинами равнялась 0. Совпадение значений этих величин отмечают при помощи нулевого указателя (нуль-индикатора).

При сравнении нулевого и разностного методов можно найти между ними нечто общее. Если в разностном методе мы измеряем разность между двумя величинами, то в нулевом мы практически приводим эту разность к нулю.

По сравнению с разностным методом недостаток нулевого метода заключается в необходимости иметь средство измерений, позволяющее воспроизводить любое значение известной величины без существенного понижения точности. В большинстве случаев это бывают меры переменного значения или наборы (магазины) мер, из которых составляются сочетания, воспроизводящие величины, равные измеряемым. Классическим примером таких мер являются наборы гирь.

Практически во многих случаях метод, относимый к нулевому, оказывается скорее разностным. Так, при взвешивании на точных равноплечих весах на чашку кладут гири в убывающем порядке значения их массы. В итоге достигается такое положение, когда наложение гири с наименьшей массой заставляет стрелку весов переходить через нуль и отклоняться в другую сторону от него. В этом случае прибегают к методу интерполяции.

Интерполяцию в данном случае можно рассматривать как разностный метод. При помощи шкалы, указателя и гирьки с наименьшим значением массы мы измеряем разность между измеряемой массой и суммарной массой гирь на другой чашке.

Однако нулевой метод обладает и существенным преимуществом по сравнению с разностным. При использовании разностного метода требуется мера, значение которой близко к значению измеряемой величины. Для измерения нулевым методом можно применять меры, во много раз меньшие этой величины. Например, в различных весах для взвешивания больших масс гиря 1 кг уравнивается 100; 1000 кг и более. Достигается это с помощью неравноплечих рычагов, применение которых позволяет значительно расширить возможности нулевого метода.

Изменение известной величины, служащей для сравнения, не всегда удобно и возможно. Поэтому для осуществления нулевого метода поступают следующим образом. Используя постоянную по значению величину, изменяют эффект ее действия путем изменения плеча, к которому она приложена. Можно привести следующие примеры. Для взвешивания применяют безмен, на одном плече которого помещена гиря. Гиря передвигается вдоль плеча. Чем больше взвешиваемый груз, тем дальше от точки опоры следует отодвинуть гирю. На плече нанесена шкала, указывающая значение уравновешенного груза. Аналогичное устройство

имеют многие так называемые шкальные весы: от небольших – почтовых и детских до больших – автомобильных и вагонных.

В электрических измерениях широко применяются мосты для измерения сопротивления, индуктивности и емкости. Схема моста для измерения сопротивления x состоит из трех сопротивлений с известными значениями r_1 ; r_2 ; r_3 , нулевого индикатора – гальванометра G и источника тока B . Изменяя одно из сопротивлений r , добиваются, чтобы указатель гальванометра не смещался с нуля. Это может быть только тогда, когда между точками 2 – 4 нет разности потенциалов, или, другими словами, падение напряжения между точками 1 – 2 равно падению напряжения между точками 1 – 4. Как следствие падения напряжения между точками 2–3 и 3–4 также равны между собой. На основании этих равенств получают формулу $x/r_2=r_1/r_3$ или $x=(r_1*r_2)/r_3$. В таком мосте изменяется известное сопротивление.

1.4.4. Метод совпадения

Этот метод характеризуется использованием совпадения отметок шкал или периодических сигналов. Приложим линейку с миллиметровыми делениями к линейке с дюймовыми делениями и совместим их нулевые отметки. При этом обнаружим, что точно совпадают отметки, соответствующие 127 мм и 5 дюймам; 254 мм и 10 дюймам и т.д. Отсюда можно определить, что 1 дюйм=25,4 мм.

По принципу метода совпадения построен нониус штангенциркуля и ряда других приборов. Шкала нониуса штангенциркуля имеет десять делений по 0,9 мм. Когда нулевая отметка шкалы нониуса окажется между отметками основной шкалы штангенциркуля, это будет означать, что к целому числу миллиметров следует прибавить некоторое число x десятых долей миллиметра ($x*0,1$). Для определения числа x находим отметку шкалы нониуса, совпадающую с какой-либо отметкой основной шкалы. Пусть такой отметкой будет n -я шкала нониуса.

2. ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. Характеристика испытаний продукции

Для проверки эксплуатационных свойств материалов, деталей и технических устройств проводят испытания этой продукции по определенным методикам.

Термины и определения, применяемые при испытаниях продукции устанавливает ГОСТ 16504–81. Основные из них следующие [6]:

Испытание – экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств объекта испытаний как результат воздействия на него при его функционировании или при моделировании объекта. Данное определение включает в себя оценку и контроль.

Объект испытания – продукция, подвергаемая испытанию.

Образец для испытаний – продукция, ее часть или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях.

Методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий в себя метод испытания, средства и условия испытаний, правила отбора проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценки точности, достоверности результатов, требования по охране труда и окружающей среды.

Методы испытаний – правила применения определенных принципов и средств испытаний.

Средство испытаний – техническое устройство или материал для проведения испытаний.

Точность результатов испытаний – свойство испытаний, характеризующее близостью результатов испытаний к действительным значениям характеристик объекта в определенных условиях испытаний.

Данные испытаний – регистрируемые при испытаниях характеристики свойств объекта или условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки.

Результаты испытаний – оценка характеристик свойств объекта, установление соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний.

Испытания подразделяются по следующим признакам:

1. В зависимости от цели испытаний – контрольные (для контроля качества), исследовательские (для изучения свойств объекта), сертификационные (для подтверждения соответствия).

2. По наличию базы для сравнения полученных результатов – сравнительные (испытания 2-х и более объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения характеристик их качества).

3. По точности значений параметров – определительные (для определения значений параметров), оценочные (для такой оценки качества, при которой не требуется определение значений ее параметров, а только устанавливается факт выполнения или нет заданных критериев годности).

4. По этапам разработки продукции – доводочные (проводятся в процессе разработки изделий для оценки влияния вносимых в нее изменений), предварительные (испытания опытных образцов), приемочные (проводимые для решения вопроса о передаче изделия в эксплуатацию).

5. По уровню проведения – ведомственные (министерство, ведомство), межведомственные (несколько министерств, ведомств), государственные (государственная комиссия).

6. По этапам процесса – на входном контроле, при операционном контроле, приемосдаточные – испытания готовой продукции.

7. По оценке уровня качества – аттестационные.

8. По продолжительности проведения – ускоренные, нормальные.

9. По степени интенсификации процессов – форсированные (основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы или повреждение. Это достигается увеличением нагрузок.).

10. По возможности дальнейшего использования – разрушающие и неразрушающие.

11. В зависимости от места проведения – полигонные (в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным), эксплуатационные (в условиях эксплуатации).

12. В зависимости от оцениваемых свойств – на надежность (испытания продукции для оценки показателей надежности в заданных условиях), ресурсные (испытания на долговечность, проводимые для определения или оценки технического ресурса продукции).

13. По виду воздействия на объект – механические, электрические, акустические, тепловые, гидравлические, пневматические, радиационные, электромагнитные, магнитные, биологические климатические, химические.

2.2. Порядок проведения испытаний продукции

Испытания продукции предусматривают следующую последовательность: от деталей к узлам, агрегатам и изделию в целом, к опытной эксплуатации и к серийной эксплуатации. При всех испытаниях должна обеспечиваться точность и достоверность результатов.

Испытания проводят:

- на экспериментальных установках, позволяющих форсировать режимы и проводить точные измерения;
- на натурных узлах и механизмах, позволяющих проводить испытания в условиях, близких к эксплуатационным.

Испытания делятся на кратковременные, при которых фиксируется состояние объекта в данный момент, и длительные, в процессе которых контролируется изменение состояния во времени.

Испытания на надежность и по другим критериям, связанным с накоплением повреждений, требует длительного времени. Обеспечение необходимой надежности оборудования затрудняется невозможностью сравнительно быстрой оценки надежности. Поэтому весьма актуальна проблема ускоренных испытаний.

Ускорение испытаний достигается следующими основными способами:

- повышением частоты нагрузений или скорости скольжения;
- увеличением нагрузок;
- форсированием воздействия окружающей среды
- обеспечением непрерывности испытаний

При ускоренных испытаниях характер выхода деталей из строя должен сохраняться таким же, как и в эксплуатации.

При полных испытаниях на долговечность изделие доводят до отказа.

Опытный образец или опытную партию подвергают предварительным или приемочным испытаниям по специально разработанным программам.

Предварительные испытания опытного образца или опытной партии проводят для определения соответствия продукции техническому заданию, требованиям стандартов, технической документации. Организует и проводит этот вид испытаний предприятие – разработчик с привлечением при необходимости предприятия – изготовителя продукции.

Приемочные испытания опытного образца проводят с целью определения соответствия продукции требованиям, для оценки технического уровня, установления категории качества.

Представленный на испытания образец должен быть доработан, а техническая документация откорректирована по результатам предварительных испытаний.

После приемочных испытаний комиссия составляет акт приемки опытного образца. При соответствии опытного образца требованиям стандартов и технической документации комиссия в акте приемки рекомендует продукцию к производству. Акт приемки утверждает руководство организации, назначившей комиссию по проведению приемочных испытаний.

Продукцию серийного и массового производства подвергают приемосдаточным, периодическим испытаниям и квалификационным, т.е. испытаниям установочной серии; продукцию единичного производства – только приемосдаточным испытаниям.

Результаты приемосдаточных испытаний отражают в сопроводительной документации к продукции. Продукцию, положительно выдержавшую приемосдаточные испытания, подвергают в дальнейшем периодическим испытаниям.

Периодические испытания проводят с целью оценки соответствия продукции требованиям технических условий и стабильности показателей, подтверждающих присвоенную категорию качества продукции, выпущенной за определенный период. Результаты периодических испытаний оформляют протоколом.

Испытания установочной серии проводит изготовитель при участии разработчика, заказчика и представителя органов Госстандарта. По их результатам комиссия принимает решение о возможности серийного производства. Если испытания выявили, что показатели качества ниже предусмотренных, то комиссия дает рекомендации по совершенствованию производственного процесса, устанавливает сроки устранения выявленных недостатков и проведения повторных испытаний.

Для оценки возможности производства продукции на экспорт проводятся испытания образца изделия серийного и массового производства. Испытаниям подвергаются образцы продукции, изготовленные по документации, учитывающей требования экспорта, и прошедшие приемосдаточные испытания. Непременным условием является наличие отработанного производственного процесса, технической документации,

полного комплекта необходимого оборудования, оснащения, средств измерений, квалифицированного состава работников, обеспечивающих выпуск продукции для экспорта со стабильно высокими показателями качества.

2.3. Методы испытаний швейных изделий

Свойства швейных изделий, по которым оценивают уровень качества, можно подразделить на две группы в зависимости от методов определения их численных показателей:

- свойства, показатели которых определяются методами технических измерений;
- свойства, показатели которых определяются методами эвристических измерений.

Обе группы методов измерений показателей свойств широко применяют при оценке уровня качества швейных и трикотажных изделий [4].

Технические методы измерений – это инструментальный (экспериментальный), регистрационный и расчетный.

Ко второй группе методов относятся органолептический и на его базе – социологический и экспертный методы.

Применяют также метод опытной носки, сочетающий элементы, присущие обеим группам методов измерений показателей свойств одежды.

Инструментальный метод основан на определении количественных показателей свойств с помощью технических измерительных средств (приборов). Этот метод является объективным и широко применяется в швейной и трикотажной промышленности. С его помощью определяют такие показатели, как масса одежды, толщина составляющих ее материалов и пакетов, размеры изделий, жесткость материалов и швов; показатели гигиенических, прочностных свойств изделий и др. Воспроизводимость и достоверность показателей свойств одежды, получаемых инструментальным методом, зависят от точности соблюдения стандартных методов и условий испытаний состояния приборов, квалификации исполнителей.

При определении показателей некоторых свойств одежды применяют *регистрационный метод*, основанный на подсчете количества объектов или событий. Например, этим методом определяют частоту стежков в строчках, плотность вязания трикотажа, количество унифицированных деталей конструкции одежды.

Расчетный метод также часто используют при определении показателей качества одежды. Применяют его в тех случаях, когда искомый показатель не поддается непосредственному измерению и вычисляется по показателям некоторых свойств, найденных другими методами. Вычисление производят по существующим теоретическим и эмпирическим зависимостям. Так, показатель пористости материалов одежды рассчитывают по формуле, в которую входят значения показателей плотности и объемной массы; по

значению показателя жесткости, найденному экспериментальным методом, вычисляют по формуле значение драпируемости материала.

При оценке уровня качества швейных изделий многие показатели не могут быть определены инструментальным методом из-за невозможности измерений, отсутствия или несовершенства приборов. К таким показателям относятся, например, соответствие конструкции изделия размерам и форме тела человека, соответствие изделия моде, целостность композиции изделия. Показатели свойств, которые оказывают на человека эмоциональное или эргономическое воздействие, определяют эвристическими методами.

Самый распространенный, простой и доступный из них – *органолептический*. Этим методом качество анализируется с помощью органов чувств человека; возможно также применение простых технических средств – лупы, средств линейных измерений и др. Точность и достоверность показателей свойств изделия зависят от квалификации, практического опыта, способностей специалистов, проводящих оценку качества. При органолептическом методе показатели свойств выражаются в баллах. Балл – условная единица, характеризующая положительные свойства изделия.

Наиболее предпочтительный метод определения показателей свойств швейных изделий – *социологический*, основанный на сборе и анализе мнений потребителей. Для сбора мнений потребителей распространяют анкеты-опросники, проводят конференции покупателей, выставки-продажи, совещания и т.п. Точность и достоверность результатов такой оценки зависят от организации опроса, выбора совокупности потребителей, а также математических методов сбора и обработки данных.

Значительные трудности в оценке уровня качества швейных и трикотажных изделий создаются из-за частой смены моды, изменения спроса на одежду, а также из-за того, что большая часть показателей свойств одежды определяется органолептически.

Оценка потребителями некоторых показателей качества одежды показывает их отношение как к отдельным свойствам, так и к изделию в целом; по потребительской оценке можно судить, в какой мере предприятия промышленности и торговли удовлетворяют потребности покупателей в швейных и трикотажных товарах.

С помощью анкетных опросов, интервью и других форм выявления мнения потребителей можно получать потребительские оценки таких показателей качества одежды, как соответствие изделия направлению моды по силуэту, покрою, применяемым материалам, отделке и фурнитуре, качество посадки изделия на фигуре и удобство его в эксплуатации, качество изготовления и отделки изделия и др. По ответам на эти вопросы потребителей можно судить и о качестве труда работников различных подразделений промышленных предприятий.

Промышленные предприятия могут использовать потребительские оценки для формирования ассортимента, ПРИНЯТИЯ определенных мер с целью повышения качества своей продукции. С помощью потребительских оценок выявляется и изучается «социальный портрет» покупателя, его

отношение продукции промышленного предприятия, мотивы покупки, причины отказов от приобретения, а также предпочтения определенными группами потребителей тех или иных изделий.

Экспертный метод в отличие от социологического основан на учете мнений специалистов-экспертов, знакомых с технологией одежды, требованиями потребителей, изменениями в направлении моды, оценкой качества и т.д. Экспертный метод используют также при выборе номенклатуры свойств для оценки уровня качества, определении коэффициентов весомости свойств, составляющих качество, принятии решения при сертификации качества продукции и др. Особые трудности возникают из-за субъективности оценок таких свойств, как посадка изделия на фигуру, качество влажно-тепловой обработки, качество соединения рукавов с изделием, удобство конструкции в динамике и др.

Эксперты оценивают каждое отдельное свойство одежды в зависимости от степени его соответствия предъявляемым требованиям. Оценку выставляют по специальной шкале баллов. При оценке качества одежды чаще всего используют четырехбалльную систему оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо» при соответствующем распределении баллов: 5, 4, 3 и 0. Оценку «отлично» ставят при полном соответствии показателей свойств предъявляемым требованиям; «хорошо» – при большей или меньшей степени соответствия; «удовлетворительно» – при незначительной степени соответствия и оценку «плохо» – при несоответствии показателя качества предъявляемым требованиям.

Качество оценок зависит от качества экспертной группы, которое в значительной степени определяется качеством и количеством экспертов. Выбор экспертов для оценки качества одежды – сложная задача. Качество эксперта характеризуется его компетентностью, деловитостью и объективностью.

Компетентность эксперта можно рассматривать как профессиональную и квалиметрическую. Профессиональная компетентность предполагает знание экспертом производства оцениваемых изделий; значений показателей качества различных их вариантов, выпускаемых как в нашей республике, так и за рубежом; перспектив развития данной продукции; научно-исследовательских работ в области ассортимента и качества; характера, условий потребления, требований потребителя. Квалиметрическая компетентность подразумевает знание экспертом методов оценки качества; умение при вынесении своего суждения о качестве продукции давать оценку с точки зрения удовлетворения общественных потребностей; знание различных типовых оценочных шкал и умение различать достаточно большое количество их градаций.

Деловитость эксперта – собранность, умение быстро переключаться с оценки одного показателя на оценку другого, мотивированность оценок, умение работать с людьми в конфликтных ситуациях.

Объективность, или беспристрастность, рассматривают как способность эксперта учитывать именно ту информацию, которая определяет

удовлетворение потребности данной продукции. При оценке качества одежды необъективность эксперта может выражаться в завышении или занижении оценок качества изделий из-за неспособности противостоять мнению большинства других экспертов (конформизм).

Метод опытной носки одежды применяют для определения сроков службы изделий, а также показателей прочностных свойств материалов для одежды. Этот метод основан на наблюдении за изделиями, эксплуатируемыми в различных условиях. К нему прибегают в тех случаях, когда в лабораторных условиях невозможно воспроизвести реальные условия эксплуатации изделий. Результаты, получаемые при опытной носке, достоверны, однако этот метод требует больших затрат времени и материалов.

2.4. Испытания по физико-механическим и химическим показателям

Методы проверки качества изделий швейной промышленности по физико-механическим и химическим показателям с проведением лабораторных испытаний применяют в случае, если определить характер дефекта органолептическим методом не представляется возможным.

Проверка качества изделий по физико-механическим и химическим показателям предусматривает проведение следующих основных испытаний в лабораторных условиях (ГОСТ 16504-81):

- определение состава сырья;
- определение поверхностной плотности;
- определение плотности по основе и утку;

механические испытания – испытания на воздействие :
механических факторов (на истирание, на разрыв);

химические испытания – на воздействие специальных сред (щелочей и кислот);

испытания на устойчивость – испытания, проводимые для контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных норм во время действия на него определенных факторов (устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, действию пота, стирке, химической чистке).

Для проверки качества швейных изделий по физико-механическим и химическим показателям эксперт отбирает образцы (ГОСТ 20566-75) и оформляет их по единой утвержденной форме.

Количество отбираемых образцов швейных изделий устанавливается в зависимости от величины партии товара:

от партии до 1000 единиц – отбирается не менее трех изделий;

от партии свыше 1000 единиц – отбирается три изделия и дополнительно одно от каждых последующих начатых 1000 единиц.

Для определения прочности крашения материалов изделий разного цвета в партии товара отбор образцов проводится по каждому цвету отдельно.

В Акте отбора проб, кроме данных, указывающих на принадлежность отобранных образцов к предъявленной на экспертизу партии, экспертом обязательно должна быть указана цель проведения лабораторных испытаний: наименование показателей, которые должны быть проверены на соответствие требованиям, предусмотренным соответствующим нормативным документом: стандартом или условиями договора купли-продажи.

Далее эксперт упаковывает, пломбирует образцы и передает их вместе с Актом отбора проб заказчику экспертизы для направления в независимую испытательную лабораторию.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторную проверку удвоенного количества изделий, отобранных от той же партии (ГОСТ 20566-75).

На основании результатов проведенных органолептических исследований и лабораторных испытаний эксперт делает выводы о качестве товара, предъявленного на экспертизу, и о возможности распространения этих результатов на всю партию (или часть партии) с учетом положений ГОСТ 20566-95, если другое не предусмотрено договором купли-продажи.

2.5. Испытания на разрывной машине

Для определения разрывных характеристик при одноосном растяжении используют разрывные машины различной конструкции: с постоянной скоростью опускания нижнего зажима, с постоянной скоростью деформирования, с постоянной скоростью возрастания усилия. Наибольшее распространение получили разрывные машины с постоянной скоростью опускания нижнего зажима, из них машины РТ-250 и РТ-250М-2 (рис. 4.2) рекомендуется использовать при стандартных испытаниях.

Элементарная проба материала, закрепленная в верхнем и нижнем зажимах машины, деформируется при равномерном опускании нижнего зажима, который с помощью штоков 24 и 25 соединен с винтом и получает движение от электродвигателя постоянного тока через муфту и червячный редуктор.

Скорость перемещения нижнего зажима регулируют в пределах 25–250 мм/мин путем изменения напряжения и, следовательно, частоты вращения электродвигателя. Включением кнопок «Вниз» и «Вверх» меняют направление постоянного тока в цепи электродвигателя и тем самым направление вращения ротора электродвигателя и винта. Соответственно перемещается шток 25 вниз или вверх по направляющей.

Усилие, испытываемое элементарной пробой при ее растяжении, измеряют с помощью маятникового силоизмерителя. Проба, деформируясь, перемещает вниз верхний зажим, который поворачивает грузовой рычаг, что, в свою очередь, вызывает отклонение маятника с грузом. При этом своим упором маятник перемещает зубчатую рейку и поворачивает зубчатое колесо 7. На оси зубчатого колеса 7 закреплены ведущая и контрольная стрелки, с помощью которых на шкале нагрузки фиксируется усилие, действующее

на испытываемую пробу. При разрыве пробы маятник возвращается в исходное положение, а ведущая стрелка под действием груза шкалы — на нулевое деление шкалы нагрузки. Контрольная стрелка остается на отметке разрывного усилия. Для плавного возвращения маятника в исходное положение машина снабжена масляным амортизатором, шток которого соединен с грузовым рычагом.

Шкала усилия имеет три пояса:

A — от 0 до 50 кгс с ценой деления 0,1 кгс;

B — от 0 до 100 кгс с ценой деления 0,2 кгс;

B — от 0 до 250 кгс с ценой деления 0,5 кгс.

При переходе на пояс *B* или *B* шкалы на грузовой маятник навешивают соответствующие дополнительные грузы: для пояса *B* — один груз, для пояса *B* — еще два груза.

Абсолютное удлинение элементарной пробы измеряют по шкале удлинения, имеющей градуировку в миллиметрах. Шкалу приводит в движение зубчатое колесо 19, соединенное рейкой со штоком 25 нижнего зажима. Стрелка-указатель соединена с помощью корректирующего устройства с грузовым рычагом. При отклонении маятника от вертикального положения корректирующее устройство поворачивает стрелку-указатель по направлению перемещения шкалы на величину, равную перемещению верхнего зажима. Таким образом, на шкале удлинения фиксируется разница между движением нижнего и верхнего зажимов машины, т. е. удлинение образца. Машина снабжена механизмом автоматического останова при разрыве пробы.

Ранее выпускавшаяся разрывная машина РТ-250 в отличие от модернизированной машины РТ-250М-2 имеет линейную шкалу удлинения и снабжена устройством для записи диаграммы «усилие–удлинение» в системе прямоугольных координат. В этом устройстве самописец прикреплен к зубчатой рейке силоизмерителя и его перемещение связано в определенном масштабе со значением усилия, испытываемого пробой. Барабан, на котором крепится бумага для записи диаграммы, получает вращение от линейки удлинения с помощью тросика. Помимо этого разрывная машина РТ-250 имеет некоторое отличие в устройстве привода и регулировке скорости нижнего зажима.

Разрывные машины с постоянной скоростью деформирования снабжены тензометрическим силоизмерителем, в котором верхний зажим считают практически неподвижным и удлинение пробы достигается только благодаря опусканию нижнего зажима. К таким разрывным машинам относятся «Инстрон-1102» (Великобритания), РР-10 (Германия) и др.

При проведении исследовательских работ часто используют обычную разрывную машину с маятниковым силоизмерителем, к которому приспособляют дополнительное устройство для определения нагрузки при постоянной скорости возрастания удлинения. Вместо маятникового силоизмерителя в верхней части машины крепится консольно или на двух опорах балка *B* (рис. 4.3), к которой присоединяется верхний зажим.




Рис. 4. Схема разрывной машины РТ-250М-2:

1 — электродвигатель; 2 — направляющая; 3 — груз маятника; 4 — маятник; 5 — груз шкалы; 6 — зубчатая рейка; 7, 19 — зубчатые колеса; 8 — шкала нагрузки; 9 — ведущая стрелка; 10 — контрольная стрелка; 11 — амортизатор; 12 — грузовой рычаг; 13, 14 — корректирующие устройства; 15 — рукоятка верхнего зажима; 16 — указатель; 17 — верхний зажим; 18 — шкала удлинения; 20 — элементарная проба материала; 21 — нижний зажим; 22 — рамка нижнего зажима; 23 — рейка; 24 — верхний шток; 25 — нижний шток; 26 — винт; 27 — червячный редуктор; 28 — муфта

При испытании проба как обычно заправляется в верхний и нижний зажимы. При растяжении пробы усилие от нее передается через верхний зажим балке *Б*, вызывая ее деформацию. На балке наклеены два или четыре проволочных датчика сопротивления, которые при деформации балки также деформируются и соответственно этому изменяют свое сопротивление, что и отмечается регистрирующими приборами.

3. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ

Метрологическое обеспечение измерительной и испытательной техники, применяемой в швейной промышленности, имеет большое значение для точности определения показателей качества.

Под метрологическим обеспечением понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерения. Основной тенденцией в развитии метрологического обеспечения является переход от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи обеспечения единства и требуемой точности измерений к принципиально новой задаче обеспечения качества измерений.

Качество измерений характеризует совокупность свойств СИ, обеспечивающих получение в установленный срок результатов измерений с требуемыми точностью (размером допускаемых погрешностей), достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью.

Как правило, понятие "метрологическое обеспечение" применяется, по отношению к измерениям, испытанию, контролю в целом. В то же время допускают использование термина "метрологическое обеспечение технологического процесса (производства, организации)", подразумевая при этом МО измерений, испытаний или контроля в данном процессе, производстве, организации.

Метрологическое обеспечение имеет четыре основы: научную, организационную, нормативную и техническую. Отдельные аспекты МО рассмотрены в рекомендации МИ 2500-98 по метрологическому обеспечению малых предприятий. Разработка и проведение мероприятий МО возложено на метрологические службы (МС). Метрологическая служба - служба, создаваемая в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений и осуществления метрологического контроля и надзора.

Метрологическое обеспечение, или сокращенно МО, представляет собой такое установление и использование научных и организационных основ, а также ряда технических средств, норм и правил, нужных для соблюдения принципа единства и требуемой точности измерений. На сегодняшний день развитие МО движется в направлении перехода от существовавшей узкой задачи обеспечения единства и требуемой точности измерений к новой задаче обеспечения качества измерений.

Смысл понятия «метрологическое обеспечение» расшифровывается по отношению к измерениям (испытанию, контролю) в целом. Однако данный термин применим и в виде понятия «метрологическое обеспечение технологического процесса (производства, организации)», которое подразумевает МО измерений (испытаний или контроля) в данном процессе, производстве, организации.

Объектом МО можно считать все стадии жизненного цикла изделия (продукции) или услуги, где жизненный цикл воспринимается как некая

совокупность последовательных взаимосвязанных процессов создания и изменения состояния продукции от формулирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации или потребления. Нередко на этапе разработки продукции для достижения высокого качества изделия производится выбор контролируемых параметров, норм точности, допусков, средств измерения, контроля и испытания. А в процессе разработки МО желательно использовать системный подход, при котором указанное обеспечение рассматривается как некая совокупности взаимосвязанных процессов, объединенных одной целью. Этой целью является достижение требуемого качества измерений. В научной литературе выделяют, как правило, целый ряд подобных процессов:

1) установление номенклатуры измеряемых параметров, а также наиболее подходящих норм точности при контроле качества продукции и управлении процессами;

2) технико-экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и контроля и установление их рациональной номенклатуры;

3) стандартизация, унификация и агрегатирование используемой контрольно—измерительной техники;

4) разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения, испытаний и контроля (МВИ);

5) поверка, метрологическая аттестация и калибровки или контрольно-измерительного (КИО), а также испытательного оборудования, применяемого на предприятии;

6) контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом КИО, а также за точным следованием правил метрологии и норм на предприятии;

7) участие в процессе создания и внедрения стандартов предприятия;

8) внедрение международных, государственных, отраслевых стандартов, а также иных нормативных документов Госстандарта;

9) проведение метрологической экспертизы проектов конструкторской, технологической и нормативной документации;

10) проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и проведение различных мероприятий по улучшению МО;

11) подготовка работников соответствующих служб и подразделений предприятия к выполнению контрольно—измерительных операций.

Организация и проведение всех мероприятий МО является прерогативой метрологических служб. В основе метрологического обеспечения лежат четыре пласта. Собственно, они и носят в научной литературе аналогичное название – основы. Итак, это научная, организационная, нормативная и техническая основы. Особое внимание следует обратить на организационные основы метрологического обеспечения. К организационным службам метрологического обеспечения относят Государственную метрологическую службу и Ведомственную метрологическую службу.

Государственная метрологическая служба, или сокращенно ГМС несет ответственность за обеспечение метрологических измерений в России на

межотраслевом уровне, а также проводит контрольные и надзорные мероприятия в области метрологии. В состав ГМС входят:

- государственные научные метрологические центры (ГНМЦ), метрологические научно—исследовательские институты, отвечающие согласно законодательной базе за вопросы применения, хранения и создания государственных эталонов и разработку нормативных актов по вопросам поддержания единства измерений в закреплённом виде измерений;
- органы ГМС на территории республики.

Основная деятельность органов ГМС направлена на обеспечение единства измерений в стране. Она включает создание государственных и вторичных эталонов, разработку систем передачи размеров единиц ФВ рабочим СИ, государственный надзор за состоянием, применением, производством, ремонтом СИ, метрологическую экспертизу документации и важнейших видов продукции, методическое руководство МС юридических лиц. Руководство ГМС осуществляет Госстандарт.

Ведомственная метрологическая служба, которая согласно положениям Закона «Об обеспечении единства измерений» может быть создана на предприятии для обеспечения МО. Во главе ее должен находиться представитель администрации, обладающий соответствующими знаниями и полномочиями. При проведении мероприятий в сферах, предусмотренных указанным Законом, создание метрологической службы является обязательным. В числе подобных сфер деятельности можно назвать:

- 1) здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, поддержание безопасности труда;
- 2) торговые операции и взаиморасчеты между продавцами и покупателями, в которые включаются, как правило, операции с использованием игровых автоматов и других устройств;
- 3) государственные учетные операции;
- 4) оборона государства;
- 5) геодезические и гидрометеорологические работы;
- 6) банковские, таможенные, налоговые и почтовые операции;
- 7) производство продукции, поставляемой по контрактам для нужд государства в согласии с законодательной базой РФ;
- 8) контролирование и испытания качества продукции для обеспечения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов AZS;
- 9) сертификация товаров и услуг в обязательном порядке;
- 10) измерения, проводимые по поручению ряда госорганов: суда, арбитража, прокуратуры, государственных органов управления АР;
- 11) регистрационная деятельность, связанная с национальными или международными рекордами в сфере спорта.

Метрологическая служба государственного органа управления подразумевает в своем составе следующие компоненты:

- 1) структурные подразделения главного метролога в составе центрального аппарата госоргана;

2) головные и базовые организации метрологических служб в отраслях и подотраслях, назначаемые органом управления;

3) метрологическая служба предприятий, объединений, организаций и учреждений.

Кроме этого, важнейшим разделом МО являются его научные и методические основы. Так, основным компонентом данных основ становятся Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ). Они создаются из состава находящихся в ведении Госстандарта предприятий и организаций или их структурных подразделений, выполняющих различные операции по вопросам создания, хранения, улучшения и применения госэталонов единиц величин, а кроме того, разрабатывающих нормативные правила для целей обеспечения единства измерений, имея в своем составе высококвалифицированные кадры.

Присвоение какому-либо предприятию статуса ГНМЦ, как правило, не влияет на форму его собственности и организационно-правовые формы, а означает лишь причисление их к группе объектов, обладающих особыми формами господдержки.

Основными функциями ГНМЦ являются следующие:

1) создание, совершенствование, применение и хранение государственных эталонов единиц величин;

2) проведение прикладных и фундаментальных научно-исследовательских и конструкторских разработок в сфере метрологии, в число которых можно включить и создание различных опытно—экспериментальных установок, исходных мер и шкал для обеспечения единства измерений;

3) передача от государственных эталонов исходных данных о размерах единиц величин;

4) проведение государственных испытаний средств измерений;

5) разработка оборудования, требующегося для ГМС;

6) разработка и совершенствование нормативных, организационных, экономических и научных основ деятельности, направленной на обеспечение единства измерений в зависимости от специализации;

7) взаимодействие с метрологической службой федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий, обладающих статусом юридического лица;

8) обеспечение информацией по поводу единства измерений предприятий и организаций

9) организация различных мероприятий, связанных с деятельностью ГСВЧ, ГСССД и ГССО;

10) проведение экспертизы разделов МО;

11) организация метрологической экспертизы и измерений по просьбе ряда государственных органов: суда, арбитража, прокуратуры или федеральных органов исполнительной власти;

12) подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров;

13) участие в сопоставлении госэталонов с эталонами национальными, наличествующими в ряду зарубежных государств, а также участие в разработке международных норм и правил.

Важным компонентом основы МО являются, как было сказано выше, методические инструкции и руководящие документы, под которыми подразумеваются нормативные документы методического содержания, разрабатываются организациями, подведомственными Госстандарту АР. Так, в сфере научных и методических основ метрологического обеспечения.

Госстандарт организует:

- проведение научно-исследовательских мероприятий и опытно-конструкторских работ в закрепленных областях деятельности, а также устанавливает правила проведения работ по метрологии, стандартизации, аккредитации и сертификации, а также по госконтролю и надзору в подведомственных областях, осуществляет методическое руководство этими работами;
- осуществляет методическое руководство обучением в областях метрологии, сертификации и стандартизации, устанавливает требования к степени квалификации и компетентности персонала. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов.

3.1. Метрологические характеристики средств измерений

Средства измерений (СИ) в простейшем случае производят две операции: обнаружение физической величины и сравнение неизвестного размера с известным или сравнение откликов на воздействие известного и неизвестного размеров.

Другими отличительными признаками СИ являются, во-первых, умение хранить и воспроизводить единицу физической величины; во-вторых, неизменность размера хранимой единицы.

Если же размер единицы в процессе измерений изменяется более, чем установлено нормами, то с помощью такого средства невозможно получить результат с требуемой точностью. Отсюда следует, что измерять можно только тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени).

Классифицировать СИ можно по двум признакам:

- 1) конструктивное исполнение;
- 2) метрологическое назначение.

По конструктивному исполнению СИ подразделяют на меры, измерительные преобразователи; измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы.

Меры величины – СИ, предназначенные для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров. Различают меры однозначные (гиря 1 кг, калибр, конденсатор постоянной емкости); многозначные (масштабная линейка, конденсатор переменной емкости): наборы мер (набор гирь, набор калибров). Набор мер,

конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях, называется магазином мер. Примером такого набора может быть магазин электрических сопротивлений, магазин индуктивностей. Сравнение с мерой выполняют с помощью специальных технических средств – компараторов (рычажные весы, измерительный мост и т.д.).

К однозначным мерам можно отнести *стандартные образцы (СО)*. Существуют стандартные образцы состава и стандартные образцы свойств.

Стандартный образец состава вещества (материала) – стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих содержание определенных компонентов в веществе (материале).

Стандартный образец свойств веществ (материалов) – стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующих физические, химические, биологические и другие свойства.

Новые СО допускаются к использованию при условии прохождения ими метрологической аттестации. Данная процедура – это признание этой меры, указанной для применения на основании исследования СО. Метрологическая аттестация проводится органами метрологической службы. В практике метрологическими службами используются СО разной категории для выполнения различных задач.

Измерительные преобразователи (ИП) – СИ, служащие для преобразования измеряемой величины в другую величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований. По характеру преобразования различают аналоговые (АП), цифроаналоговые (ЦАП), аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. По месту в измерительной цепи различают первичные (ИП, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина) и промежуточные (ИИП, занимающий место в измерительной цепи после первичного ИП) преобразователи.

Конструктивно обособленный первичный ИП, от которого поступают сигналы измерительной информации, является датчиком. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от СИ, принимающего его сигналы. Например, датчики запущенного метеорологического радиозонда передают информацию о температуре, давлении, влажности и других параметрах атмосферы,

Если преобразователи не входят в измерительную цепь и их метрологические свойства не нормированы, то они не относятся к измерительным. Таковы, например, силовой трансформатор в радиоаппаратуре, термopара в термоэлектрическом холодильнике.

Измерительный прибор – СИ, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Прибор, как правило, содержит устройство для преобразования измеряемой величины и ее индикации в форме, наиболее доступной для восприятия. Во многих случаях устройство для индикации имеет шкалу со стрелкой или другим устройством, диаграмму с пером или цифроуказатель, с помощью

которых могут быть произведены отсчет или регистрация значений физической величины. В случае сопряжения прибора с компьютером отсчет может производиться с помощью дисплея.

По степени индикации значений измеряемой величины измерительные приборы подразделяют на показывающие и регистрирующие. Показывающий прибор допускает только отсчитывание показаний измеряемой величины (микрометр, аналоговый или цифровой вольтметр). В регистрирующем приборе предусмотрена регистрация показаний – в форме диаграммы, путем печатания показаний (термограф, разрывная машина с пишущим элементом, измерительный прибор, сопряженный с ЭВМ, дисплеем и устройством для печатания показаний).

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и расположенных в одном месте. Примером являются установка для измерения удельного сопротивления электротехнических материалов, установка для испытаний магнитных материалов. Измерительную установку, предназначенную для испытаний каких-либо изделий, иногда называют испытательным стендом.

Измерительная система – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого пространства с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству. Примером может служить радионавигационная система для определения местоположения судов, состоящая из ряда измерительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительном расстоянии друг от друга.

По метрологическому назначению все СИ подразделяются на два вида – рабочие СИ и эталоны.

Рабочие СИ (РСИ) предназначены для проведения технических измерений. По условиям применения они могут быть:

- 1) лабораторными, используемыми при научных исследованиях, проектировании технических устройств, медицинских измерениях;
- 2) производственными, используемыми для контроля характеристик технологических процессов, контроля качества готовой продукции, контроля отпуска товаров;
- 3) полевыми, используемыми непосредственно при эксплуатации таких технических устройств, как самолеты, автомобили, речные и морские суда и др.

К каждому виду РСИ предъявляются специфические требования: к лабораторным – повышенная точность и чувствительность; к производственным – повышенная стойкость к ударно-вибрационным нагрузкам, высоким и низким температурам; к полевым – повышенная стабильность в условиях резкого перепада температур, высокой влажности.

Эталоны являются высокоточными СИ, а поэтому используются для проведения метрологических измерений в качестве средств передачи информации о размере единицы. Размер единицы передается «сверху вниз», от более точных СИ к менее точным «по цепочке»: первичный эталон – вторичный эталон – рабочий эталон 0-го разряда – рабочий эталон 1-го разряда – рабочее средство измерений.

Передача размера осуществляется в процессе поверки СИ. Целью поверки является установление пригодности СИ к применению.

Измерительные устройства состоят из некоторого числа элементов, предназначенных для выполнения определенных функций, таких как: преобразование поступающего сигнала по форме или виду энергии, успокоение колебаний, защита от помехонесущих полей, представление информации и т.д. К элементам измерительных устройств относятся: опоры, направляющие, пружины, магниты, контакты, множително-передаточные механизмы и т.п. Основные составные части измерительных устройств:

- *преобразовательный элемент* - элемент средства измерений, в котором происходит одно из ряда последовательных преобразований величины;
- *измерительная цепь* - совокупность преобразовательных элементов средства измерений, обеспечивающая осуществление всех преобразований сигнала измерительной информации;
- *чувствительный элемент* - первый в измерительной цепи преобразовательный элемент, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой величины;
- *измерительный механизм* - часть конструкции средств измерений, состоящая из элементов, взаимодействие которых вызывает их взаимное перемещение;
- *отсчетное устройство* - часть конструкции средства измерений, предназначенная для отсчитывания значений измеряемой величины;
- *регистрирующее устройство* - часть регистрирующего измерительного прибора, предназначенная для регистрации показаний.

Измерительный прибор, основанный на методе прямого преобразования, работает следующим образом. Измеряемая физическая величина поступает в чувствительный элемент, где преобразуется в другую физическую величину, удобную для дальнейшего использования, и поступает на промежуточный преобразовательный элемент, который обычно либо усиливает сигнал, либо преобразует его по форме. Выходной сигнал (показание), формируемый измерительным прибором, может быть воспринят органами чувств человека.

Показанием называют значение величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в принятых единицах этой величины. Отсчетное устройство представляет собой шкалу с указателем или иногда цифровое табло.

Отличительной особенностью приборов, основанных на методе уравнивающего преобразования, является наличие отрицательной обратной связи. Здесь сигнал, возникающий на выходе чувствительного

элемента, поступает на преобразовательный элемент, который осуществляет сравнение двух величин, поступающих на его вход.

В структурных схемах измерительных преобразователей, основанных на методах прямого и уравнивающего преобразователя, отсутствует измерительный механизм и отсчетное устройство. Этим определяется то, что сигнал измерительных преобразователей имеет форму, недоступную для восприятия человеком. В то же время имеется преобразовательный элемент, который формирует выходной сигнал таким образом, что его можно передавать на расстояние, хранить и обрабатывать.

Метрологические свойства СИ – это свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой и называются *метрологическими характеристиками*.

Качество измерений – совокупность свойств измерений, обуславливающих соответствие средств, метода, методики, условий измерений и состояния единства измерений требованиям измерительной задачи (по точности, технике безопасности, экологическим и иным факторам).

Точность измерений – показатель качества измерения, отражающий близость к нулю погрешности его результата.

Единство измерений – характеристика качества измерений, заключающаяся в том, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам воспроизводимых единиц, а погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.

Таким образом, на этой стадии результаты, полученные методами квалиметрии, т. е. выбранные для регламентации показатели качества и их численные значения, сопоставляются с результатами, полученными методами метрологии, т. е. с реальными значениями этих показателей качества. Это сопоставление отражает характер соотношения между этими отраслями знаний: ни квалиметрия не является частью метрологии, ни метрология не является частью квалиметрии. Эти области знаний используются совместно для решения вопросов стандартизации и обеспечения качества.

В метрологии применяется понятие параметр. Под параметром понимается физическая величина, рассматриваемая как наиболее важная для характеристики оцениваемого объекта. В квалиметрии под параметром продукции понимается количественная характеристика одного из свойств назначения продукции. Как правило, среди этих параметров может быть выбран главный параметр, в основном определяющий ее назначение, например сопротивление резистора, емкость конденсатора, грузоподъемность грузового автомобиля. Этот параметр является основой параметрического ряда продукции – совокупности единиц продукции одного вида, отличающихся друг от друга численными значениями главного параметра. Частным случаем параметрического ряда является

типоразмерный ряд продукции – совокупность единиц продукции одного вида, отличающихся друг от друга численными значениями главного параметра, которым является геометрическая характеристика продукции (линейная, объемная или площадь сечения), например, ряд длин гвоздей, ряд объемов стеклотары, ряд площадей сечения круглого проката.

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативной документацией, называют нормируемыми метрологическими характеристиками.

Все метрологические свойства СИ можно разделить на две группы:

- 1) свойства, определяющие область применения СИ;
- 2) свойства, определяющие качество измерения.

К основным метрологическим характеристикам, определяющим свойства первой группы, относятся диапазон измерений и порог чувствительности.

Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности. Значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу или сверху (слева и справа), называют соответственно нижним или верхним пределом измерений.

Порог чувствительности – наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изменение выходного сигнала. Например, если порог чувствительности весов равен 10 мг, то это означает, что заметное перемещение стрелки весов достигается при таком малом изменении массы, как 10 мг.

К метрологическим свойствам второй группы относятся три главных свойства, определяющих качество измерений: точность, сходимость и воспроизводимость измерений.

Наиболее широко в метрологической практике используется первое свойство – точность измерений. Рассмотрим его наиболее подробно. Точность измерений СИ определяется их погрешностью.

Погрешность средства измерений – это разность между показаниями СИ и истинным (действительным) значением измеряемой величины. Поскольку истинное значение физической величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным значением. Для рабочего СИ за действительное значение принимают показания рабочего эталона низшего разряда (допустим, 4-го) для эталона 4-го разряда, и в свою очередь, – значение величины, полученное с помощью рабочего эталона 3-го разряда. Таким образом, за базу для сравнения принимают значение СИ, которое является в поверочной схеме вышестоящим по отношению к подчиненному СИ, подлежащему поверке:

$$\Delta X_n = X_n - X_0,$$

где ΔX_n – погрешность поверяемого СИ;

X_n – значение той же самой величины, найденное с помощью поверяемого СИ;

X_0 – значение СИ, принятое за базу для сравнения, т.е. действительное значение.

Например, при измерении барометром атмосферного давления получено значение $X_n=1017$ гПа. За действительное значение принято показание рабочего эталона, которое равнялось $X_0=1020$ гПа. Следовательно, погрешность измерения барометром составила:

$$\Delta X_n = 1017 - 1020 = - 3 \text{ гПа}$$

Погрешности СИ могут быть классифицированы по ряду признаков, в частности:

- по способу выражения – абсолютные, относительные;
- по характеру проявления – систематические, случайные, грубые;
- по отношению к условиям применения – основные, дополнительные.

Наибольшее распространение получили метрологические свойства, связанные с первой группировкой – с абсолютными и относительными погрешностями.

Точность измерений СИ – качество измерений, отражающее близость их результатов к действительному (истинному) значению измеряемой величины. Точность определяется показателями абсолютной и относительной погрешности.

Определяемая по формуле ΔX_n является абсолютной погрешностью. Однако в большей степени точность СИ характеризует относительная погрешность (δ), т.е. выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины, измеряемой или воспроизводимой данным СИ:

$$\delta = \frac{100\Delta X_n}{X_0}.$$

Точность может быть выражена обратной величиной относительной погрешности – $1/\delta$. Если погрешность $\delta = 0,1\%$ или $0,001 = 10^{-3}$, то точность равна 10^3 .

3.2. Нормирование метрологических характеристик

В стандартах нормируют характеристики точности, связанные с разными погрешностями.

Характеристиками рассеяния являются средняя арифметическая погрешность, средняя квадратическая погрешность, размах результатов измерений. Поскольку рассеяние носит вероятностный характер, то при указании на значения случайной погрешности задают вероятность.

Укажем в качестве примера на две нормируемые метрологические характеристики, отражающие точность СИ.

Доверительная погрешность – верхняя и нижняя границы интервала погрешности результата измерений при данной доверительной вероятности. Например, в поверочной схеме для гирь и весов установлено для гирь 1-3-го разрядов значение доверительной абсолютной погрешности при вероятности 0,95.

Средняя квадратическая погрешность (или среднее квадратическое отклонение – СКО) – характеристика рассеяния результатов изменений одной и той же величины вследствие влияния случайных погрешностей. Применяется для оценки точности первичных и вторичных эталонов. Например, в поверочной схеме для гири как вторичного эталона (эталона-копии) дано значение погрешности через такую разновидность показателя, как суммарная погрешность результата измерений.

Она представляет среднюю квадратическую погрешность результата измерений, состоящую из случайных и не исключенных систематических погрешностей. Кроме того, показатели точности могут устанавливаться в связи с группировкой погрешностей СИ по условиям измерения.

Основная погрешность СИ – погрешность, определяемая в нормальных условиях применения СИ.

Дополнительная погрешность СИ – составляющая погрешности СИ, дополнительно возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин (температуры, относительной влажности, напряжения сети переменного тока и пр.) от ее нормального значения.

Метрологические характеристики обычно нормируют отдельно для нормальных и рабочих условий применения СИ. Нормальными считаются условия, при которых изменением характеристик под воздействием внешних факторов (температура, влажность и пр.) принято пренебрегать. Так, для многих типов СИ нормальными условиями применения являются температура $(293 \pm 5)\text{K}$, атмосферное давление (100 ± 4) кПа, относительная влажность $(65 \pm 15)\%$, электрическое напряжение в сети питания $220\text{ В} \pm 10\%$. Рабочие условия отличаются от нормальных более широкими диапазонами изменения влияющих величин. И те и другие метрологические характеристики указываются в нормативной документации (НД).

Оценка погрешности измерений СИ, используемых для определения показателей качества товаров, определяется спецификой применения последних. Например, погрешность измерения цветового тона керамических плиток для внутренней отделки жилища должна быть по крайней мере на порядок ниже, чем погрешность измерения аналогичного показателя серийно выпускаемых картин, сделанных цветной фотопечатью. Дело в том, что разновидность двух наклеенных рядом на стену кафельных плиток будет бросаться в глаза, тогда как разнотонность отдельных экземпляров одной картины заметно не проявится, так как они используются разрозненно.

Сохранение метрологических характеристик СИ гарантируется для нормальных условий измерений. Однако реальное проведение измерений в нормальных условиях маловероятно. Поэтому в эксплуатационной документации на СИ указывают пределы нормальной области значений

влияющих величин, выходить за которые при выполнении измерений не допускается (таблица1). [4]

Таблица 1. Номинальные значения влияющих физических величин

Влияющая величина	Номинальное значение величины
Температура для всех видов измерений	293 К (20 ⁰ С)
Давление окружающего воздуха для измерения: ионизирующих излучений, теплофизических, магнитных, электрических, давлений, параметров движения	100кПа (750 мм рт.ст.)
То же для остальных видов измерений	101,3 кПа (760 мм рт.ст.)
Относительная влажность воздуха для измерений: линейных, угловых, массы и спектроскопии	58%
То же для измерений электрического сопротивления	55%
То же для измерений температуры, силы, твердости, переменного электрического тока, параметров движения	65%
То же для остальных видов измерений	60%
Плотность воздуха	1,2 кг/м ³
Ускорение свободного падения	9,8 м/с ²
Магнитная индукция и напряженность электростатического поля для измерений параметров движения, магнитных и электрических величин	0
То же для остальных видов измерений	Соответствует характеристикам поля Земли в данном районе

Рассмотрим два других свойства, определяющих качество измерений – сходимость и воспроизводимость результатов измерений.

Сходимость результатов измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно *одними и теми же средствами, одним и тем же методом, в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.*

Количественная оценка сходимости может быть дана с помощью разных показателей. Так, в стандартах на методы определения химического состава мяса сходимость указывается в различной форме:

- при определении *нитрита* за результат анализа принимают среднее арифметическое из двух параллельных определений при расхождении по отношению к среднему не более 10% при $P = 0,95$;
- при определении азота разница между результатами двух определений, выполненных одновременно или с небольшими промежутками времени одним и тем же химиком-аналитиком, не должна превышать 0,10 г азота на 10 г образца.

Высокая сходимость результатов измерения очень важна при оценке показателей качества товаров, приобретаемых потребителем в виде партии.

Воспроизводимость результатов измерений – повторяемость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.).

Например, в стандарте на методы определения плотности молока воспроизводимость регламентируется в следующей форме: допускаемое расхождение между результатами определения плотности молока одним типом ареометра в различных условиях (в разное время, в разных местах и разными операторами) не должно превышать $0,8 \text{ кг/м}^3$.

Номенклатура нормируемых метрологических характеристик СИ определяется назначением, условиями эксплуатации и многими другими факторами. У СИ, применяемых для высокоточных измерений, нормируется до десятка и более метрологических характеристик в стандартах технических требований и технических условий. Нормы на основные метрологические характеристики приводятся в эксплуатационной документации на СИ. Учет всех нормируемых характеристик необходим при измерениях высокой точности и в метрологической практике. В повседневной производственной практике широко пользуются обобщенной характеристикой – классом точности.

Класс точности СИ – обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых (основной и дополнительной) погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. Классы точности конкретного типа СИ устанавливают в нормативной документации (НД). При этом для каждого класса точности устанавливают конкретные требования к метрологическим характеристиками, в совокупности отражающими уровень точности СИ данного класса. Например, для вольтметров нормируют предел допускаемой основной погрешности и соответствующие нормальные условия; пределы допускаемых дополнительных погрешностей; пределы допускаемой вариации показаний; невозвращение указателя к нулевой отметке.

У плоскопараллельных концевых мер длины такими характеристиками являются пределы допускаемых отклонений от номинальной длины и плоскопараллельности; пределы допускаемого изменения длины в течение года. У мер электродвижущей силы (нормальных элементов) нормируют пределы допускаемой нестабильности ЭДС в течение года.

Обозначение классов точности осуществляется следующим образом.

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности СИ, то класс точности обозначается прописными буквами римского алфавита. Классам точности, которым соответствуют меньшие пределы допускаемых погрешностей, присваиваются буквы, находящиеся ближе к началу алфавита.

Для СИ, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме относительной погрешности, обозначаются числами, которые равны этим пределам, выраженным в процентах. Так, класс точности 0,001 нормальных элементов свидетельствует о том, что их нестабильность за год не превышает 0.001%. Обозначения класса точности наносят на циферблаты, щитки и корпуса СИ, приводят в НД.

СИ с несколькими диапазонами измерений одной и той же физической величины или предназначенным для измерений разных физических величин могут быть присвоены различные классы точности для каждого диапазона или для каждой измеряемой величины. Так, электроизмерительному прибору, предназначенному для измерений напряжения и сопротивления, могут быть присвоены два класса точности: один – как вольтметру, другой – как омметру.

Присваиваются классы точности СИ при их разработке по результатам приемочных испытаний. В связи с тем, что при эксплуатации их метрологические характеристики обычно ухудшаются, допускается понижать класс точности по результатам поверки (калибровки).

Итак, класс точности позволяет судить о том, в каких пределах находится погрешность измерений этого класса. Это важно знать при выборе СИ в зависимости от заданной точности измерений.

3.3. Расчет метрологических характеристик

Однократное измерение

Представим, что при однократном измерении физической величины получено показание средства измерения $X = 10$. Следует определить, чему равно значение измеряемой величины, если экспериментатор обладает следующей априорной информацией о средстве измерений и условиях выполнения измерений: класс точности средства измерений 4,0; пределы измерений 0...50; значение аддитивной поправки $\theta_a=0,5$.

Для решения этой задачи производим следующие действия: [38,39] Анализируем имеющуюся априорную информацию: имеется класс точности средства измерения, и аддитивная поправка.

При проведении отчета получено значение: $X=10$. Рассчитываем показания приборов и определим предел абсолютной погрешности:

$$\Delta X = \frac{X_N \cdot \gamma_{II}}{100}$$

где X_N – нормирующее значение, в данном случае равное диапазону измерения средства измерения $X_N=50$;

γ_{Π} – нормируемый предел допускаемой приведенной погрешности, которая определяется из класса точности средства измерения $\gamma_{\Pi} = 4,0 \%$.

$$\Delta X = \frac{50 \cdot 4,0}{100} = 2$$

Определяем предельные значения измерения:

$$X_1 = X - \Delta X = 10 - 2 = 8$$

$$X_2 = X + \Delta X = 10 + 2 = 12$$

Вносим в результат измерения поправку:

$$Q_1 = X_1 + \Theta_a = 8 + 0,5 = 8,5$$

$$Q_2 = X_2 + \Theta_a = 12 + 0,5 = 12,5$$

Записываем результат измерения: $Q_1 \leq Q \leq Q_2, \quad 8,5 \leq X \leq 12,5$.

Многократное измерение

При многократном измерении одной и той же физической величины получена серия из 24 результатов измерений Q_i ; i (1...24). Эти результаты после внесения поправок представлены в таблице 2. [39,40]

Таблица 2– результаты измерений

Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	Q_{11}	Q_{12}
483	484	485	482	484	483	485	485	484	483	481	494
Q_{13}	Q_{14}	Q_{15}	Q_{16}	Q_{17}	Q_{18}	Q_{19}	Q_{20}	Q_{21}	Q_{22}	Q_{23}	Q_{24}
482	483	483	482	483	486	485	484	484	483	484	493

Следует определить оценки результата измерения \bar{Q} и среднего квадратического отклонения результата измерения S_Q .

$$\bar{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{24} Q_i}{24} = 484,375$$

$$S_Q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{24} (Q_i - \bar{Q})^2}{23}} = 3,048$$

Для того, чтобы обнаружить и исключить ошибки, вычислим наибольшее по абсолютному значению нормированное отклонение:

$$v = \frac{\max |Q_i - \bar{Q}|}{S_Q} = 3,158$$

Зададимся доверительной вероятностью $P=0.95$ /1/, с учетом $q = 1 - P$ найдем соответствующее ей теоретическое (табличное) значение $v_q=2.701$; Сравним v с v_q . Так как $v_{\max} > v_q$, то данный результат измерения Q_{12} является ошибочным, он должен быть отброшен. После этого повторим вычисления для сокращенной серии результатов измерений.

$$\bar{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{23} Q_i}{23} = 483.957; \quad S_Q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{23} (Q_i - \bar{Q})^2}{22}} = 2.306; \quad v = \frac{\max|Q_i - \bar{Q}|}{S_Q} = 3.922$$

Для $n = 23$ определим $v_q=2.683$. Сравним v с v_q . Так как $v_{\max} > v_q$, то данный результат измерения Q_{23} является ошибочным, он должен быть отброшен. После этого повторим вычисления для сокращенной серии результатов измерений

$$\bar{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{22} Q_i}{22} = 483.545; \quad S_Q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{22} (Q_i - \bar{Q})^2}{21}} = 1.224; \quad v = \frac{\max|Q_i - \bar{Q}|}{S_Q} = 2.08$$

Для $n=22$ определим $v_q=2,664$. Сравним v с v_q . Так как $v_{\max} < v_q$, больше ошибочных результатов нет.

Проверим гипотезу о нормальности распределения оставшихся результатов измерений. Проверка выполняется по составному критерию /1/. Применив критерий 1, вычислим отношение:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^{22} |Q_i - \bar{Q}|}{\sqrt{22 \cdot \sum_{i=1}^{22} (Q_i - \bar{Q})^2}} = 0.836$$

Зададимся доверительной вероятностью $P_1=0.98$ и для уровня значимости $q_1=1-P_1$ по таблицам /1/, определим квантили распределения $d_{1-0,5q_1}=0.7360$, и $d_{0,5q_1}=0.8686$ Сравним d с $d_{0,5q_1}$, и $d_{1-0,5q_1}$. Так как $d_{1-0,5q_1} < d < d_{0,5q_1}$, то гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспериментальными данными.

Применив критерий 2, зададимся доверительной вероятностью $P_2=0.98$ и для уровня значимости $q_2 = 1 - P_2$ с учетом $n=22$ определим по таблицам /1/, значения $m=2$ и $P^*=0,97$. Для вероятности $P^*=0,97$ из таблиц для интегральной функции нормированного нормального распределения $\Phi(t)$ /2/, определим значение $t=2.17$ и рассчитаем:

$$E = t \cdot S_Q = 2.17 \cdot 1.224 = 2.656$$

Так как не более m разностей $|Q_i - \bar{Q}|$ превосходит E , то гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспериментальными данными.

Определим стандартное отклонение среднего арифметического. Так как закон распределения вероятности результата измерений признан нормальным, то стандартное отклонение определяют как:

$$S = \frac{S_Q}{\sqrt{n}} = \frac{1.224}{\sqrt{22}} = 0.261$$

Определим доверительный интервал.

Так как закон распределения вероятности результата измерений признан нормальным, то доверительный интервал для заданной доверительной вероятности $P=0.95$ определяется из распределения Стьюдента:

$E = t \cdot S$, где $t = 2.08$ выбирается из таблиц [1], при этом $m = n - 1$, а $\alpha = 1 - P$.

$$E = 2.08 \cdot 0.261 = 0.543$$

Результат измерения будет: $Q = 483.5 \pm 0.5$; $a = 0.95$; $n = 22$.

Обработка результатов нескольких серий измерений

При многократных измерениях одной и той же величины получены две серии по $n = 12$ результатов измерений в каждой. Эти результаты после внесения поправок представлены в табл. 3. Вычислим результат многократных измерений. [47]

Таблица 3 – результаты измерений Q_i двух серий

серия $j = 1$											
Q_{1_1}	Q_{1_2}	Q_{1_3}	Q_{1_4}	Q_{1_5}	Q_{1_6}	Q_{1_7}	Q_{1_8}	Q_{1_9}	$Q_{1_{10}}$	$Q_{1_{11}}$	$Q_{1_{12}}$
483	484	485	482	484	483	485	485	484	483	481	494
серия $j = 2$											
Q_{2_1}	Q_{2_2}	Q_{2_3}	Q_{2_4}	Q_{2_5}	Q_{2_6}	Q_{2_7}	Q_{2_8}	Q_{2_9}	$Q_{2_{10}}$	$Q_{2_{11}}$	$Q_{2_{12}}$
482	483	483	482	483	486	485	484	484	483	484	493

Обработаем экспериментальные данные в каждой j -ой серии отдельно. Определим оценки результата измерения Q_j и среднеквадратического отклонения S_{Q_j} ;

$$\bar{Q}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{12} Q_i}{12} = 484.417 ; \quad S_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (Q_i - \bar{Q}_1)^2}{11}} = 3.26 ;$$

$$\bar{Q}_{II} = \frac{\sum_{i=1}^{12} Q_i}{12} = 484.333; \quad S_{II} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} (Q_i - \bar{Q}_{II})^2}{11}} = 2.964$$

Для того, чтобы обнаружить и исключить ошибки для первой серии вычислим наибольшее по абсолютному значению нормированное отклонение:

$$v_I = \frac{\max |Q_i - \bar{Q}_I|}{S_I} = 2.94$$

Зададимся доверительной вероятностью $P=0.95$ /1/, с учетом $q = 1 - P$ найдем соответствующее ей теоретическое (табличное) значение $v1_q=2.387$;

Сравним $v1$ с $v1_q$. Так как $v1 > v1_q$, то данный результат измерения Q_{12} является ошибочным, он должен быть отброшен. После этого повторим вычисления для сокращенной серии результатов измерений.

$$\bar{Q}_I = \frac{\sum_{i=1}^{11} Q_i}{11} = 483.545; \quad S_I = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{11} (Q_i - \bar{Q}_I)^2}{10}} = 1.293;$$

$$v_I = \frac{\max |Q_i - \bar{Q}_I|}{S_I} = 1.195$$

Для $n=11$ определим $v1_q=2,383$. Сравним v с $v1_q$. Так как $v_{\max} < v_q$, больше ошибочных результатов нет.

Обнаружить и исключить ошибки для второй серии:

$$v_{II} = \frac{\max |Q_i - \bar{Q}_{II}|}{S_{II}} = 2.924$$

Для $n=12$ определим $v2_q=2.387$. Сравним $v2$ с $v2_q$. Так как $v2 > v2_q$, то данный результат измерения Q_{12} является ошибочным, он должен быть отброшен. После этого повторим вычисления для сокращенной серии результатов измерений.

$$\bar{Q}_{II} = \frac{\sum_{i=1}^{11} Q_i}{11} = 483.545; \quad S_{II} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{11} (Q_i - \bar{Q}_{II})^2}{10}} = 1.214;$$

$$v_{II} = \frac{\max |Q_i - \bar{Q}_{II}|}{S_{II}} = 2.023$$

Для $n=11$ определим $v_{2q}=2,383$. Сравним v_2 с v_{2q} . Так как $v_2 < v_{2q}$, больше ошибочных результатов нет.

Проверим гипотезу о нормальности распределения для обеих серий оставшихся результатов измерений по составному критерию /1/. Применив критерий 1, вычислим отношение:

$$d_I = \frac{\sum_{i=1}^{11} |Q_i - \bar{Q}_I|}{\sqrt{11 \cdot \sum_{i=1}^{11} (Q_i - \bar{Q}_I)^2}} = 0.844, \quad d_{II} = \frac{\sum_{i=1}^{11} |Q_i - \bar{Q}_{II}|}{\sqrt{11 \cdot \sum_{i=1}^{11} (Q_i - \bar{Q}_{II})^2}} = 0.829$$

Зададимся доверительной вероятностью $P_1=0.98$ и для уровня значимости $q_1 = 1 - P_1$ по таблицам /1/, определим квантили распределения $d_{1-0,5q_1}=0.715$, и $d_{0,5q_1}=0.907$. Сравним d_1 и d_2 с $d_{0,5q_1}$, и $d_{1-0,5q_1}$. Так как $d_{1-0,5q_1} < d_1, d_2 < d_{0,5q_1}$, то гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения для обеих серий согласуется с экспериментальными данными.

Применив критерий 2, зададимся доверительной вероятностью $P_2=0.98$ и для уровня значимости $q_2 = 1 - P_2$ с учетом $n=11$ определим по таблицам /1/, значения $m_1=m_2=1$ и $P_1^*=P_2^*=0.98$. Для вероятности $P^*=0.98$ из таблиц для интегральной функции нормированного нормального распределения $\Phi(t)$ /2/, определим значение $t=2.33$ и рассчитаем:

$$E_1 = t \cdot S_{Q1} = 2.33 \cdot 1.293 = 3.013$$

$$E_2 = t \cdot S_{Q2} = 2.33 \cdot 1.214 = 2.828$$

Т.к. не более m разностей $|Q_i - \bar{Q}|$ превосходит E по обеим сериям, то гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспериментальными данными.

Проверим значимость различия средних арифметических серий по алгоритму /3/. Для этого вычислим моменты закона распределения разности:

$$G = \bar{Q}_I - \bar{Q}_{II} = 483.545 - 483.545 = 0,$$

$$S_G = \sqrt{\frac{S_I^2}{n_I} + \frac{S_{II}^2}{n_{II}}} = \sqrt{\frac{1.293^2}{11} + \frac{1.214^2}{11}} = 0.161$$

Задавшись доверительной вероятностью $P=0.95$, определим из соответствующих таблиц интегральной функции нормированного нормального распределения $\Phi(t)$ /1/, значение $t=1.57$;

Сравним $|G|$ с $t \cdot S_G$. Так как $|G|=0 \leq t \cdot S_G=0.253$, то различия между средними арифметическими в сериях с доверительной вероятностью P можно признать незначимым.

Проверим равномерность результатов измерений в сериях по алгоритму /3/. Для этого следует определить значение:

$$\Psi = \frac{S_I^2}{S_{II}^2} = \frac{1.293^2}{1.214^2} = 1.136$$

Задавшись доверительной вероятностью $P=0.95$, определить из соответствующих таблиц /1/ значение аргумента интегральной функции распределения вероятности Фишера $\psi_0=2.69$. Сравним ψ с ψ_0 .

Так как $\psi < \psi_0$, то серии с доверительной вероятностью P считают рассеянными.

Так как серии однородны (равнорассеяны с незначимым различием средних арифметических), то все результаты измерения объединим в единый массив и выполним обработку по алгоритму /1/ как для одной серии. Для этого определим оценку результата измерения Q и среднеквадратического отклонения S по формулам:

$$\bar{Q} = \frac{(n_1 \bar{Q}_1 + n_2 \bar{Q}_2)}{(n_1 + n_2)} = 483.545;$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 - 1)} \left[(n_1 - 1)S_{Q1}^2 + (n_2 - 1)S_{Q2}^2 + n_1(\bar{Q}_1 - \bar{Q})^2 + n_2(\bar{Q}_2 - \bar{Q})^2 \right]} = 0.261;$$

Задавшись доверительной вероятностью $P=0.95$, определим из таблиц распределения Стьюдента значение t для числа степеней свободы:

$$m = 2^2 / \left[(n_1 - 1)^{-1} + (n_2 - 1)^{-1} \right]; m = 4 / 0.1 + 0.1 = 20$$

тогда $t=2.086$. Определим доверительный интервал:

$$E = t \cdot S = 2.086 \cdot 0.261 = 0.543$$

Запишем результат $Q \pm E = 483.5 \pm 0.5$, $\alpha=0.95$, $n = 22$.

3.4. Метрологическое обеспечение средств измерений

Научно-правовой основой метрологического обеспечения средств измерений является государственная система обеспечения единства измерений, представляющая собой комплекс стандартов и других нормативно-технических документов.

Единство средств измерений обеспечивается единообразием средств измерений, Под этим понимают такое состояние средств измерений, когда они градуированы в узаконенных единицах, а их метрологические свойства соответствуют нормам.

Поверкой средств измерений называется определение органом метрологической службы метрологических характеристик средства измерений и установление его пригодности к применению. Техническое единообразие средств измерений достигается их регулировкой, градуировкой и поверкой.

Регулировка средств измерений - это совокупность операций, имеющих целью уменьшение основной погрешности до предельно допустимого значения путем уменьшения систематической составляющей погрешности средств измерений. Необходимость в регулировке возникает из-за несовершенства технологии изготовления средств измерений. Для выполнения регулировки в средствах измерений предусматривают элементы или узлы, изменение параметров которых обеспечивает уменьшение погрешности.

При регулировке выбирают несколько точек в пределах диапазона измерений, в которых систематическая погрешность путем регулировки сводится к нулю. Эти точки называют точками регулировки.

На практике в качестве точек регулировки используют начальное и конечное значения измеряемой величины в диапазоне измерений.

Градуировка средств измерений - это определение градуировочной характеристики средств измерений.

Применительно к измерительным приборам под градуировкой понимают процесс нанесения отметок на их шкалы или определение значений измеряемой величины, соответствующих уже нанесенным на шкалы отметкам.

Основная погрешность средства измерений должна определяться в процессе поверки при нормальных условиях.

Поверка обычно осуществляется на специальных поверочных установках. Поверочной установкой называют измерительную установку, укомплектованную образцовыми средствами измерений и предназначенную для поверки других средств измерений.

Основным вопросом при поверке является выбор соотношения между допустимыми погрешностями образцового и поверяемого средств измерений. В общем случае это соотношение выбирают в интервале между 1:2 и 1:10. Чаще других используются соотношения 1:3 или 1:5. Соотношение 1:3 применяется в тех случаях, когда при поверке вводят поправки к показаниям

образцового средства измерений, а соотношение 1:5 - когда эти поправки не вводят. Существенным является соотношение диапазонов измерений образцового и поверяемого средств измерений. Верхний предел измерений образцового средства измерений должен быть равен или незначительно превышать верхний предел измерений поверяемого средства измерений. Сама операция поверки средств измерений представляет собой передачу размера единицы от образцовых к рабочим средствам измерений.

Для сложных средств измерений, состоящих из нескольких взаимосвязанных узлов, и для измерительных систем применяют поэлементную и комплектную поверку.

Комплектной называют поверку, при которой средство измерений поверяется в целом, т.е. в полном комплекте.

Поэлементной называют поверку, при которой определяется погрешность отдельных частей поверяемого средства измерений, а его общая погрешность определяется по найденным погрешностям этих частей. На практике поэлементную поверку часто проводят в сочетании с комплектной.

Результаты поверки обычно представляют в виде протокола, который является основным документом, имеющим юридическое значение.

Выводы и рекомендации

1. Объектом метрологического обеспечения являются все стадии жизненного цикла продукции швейной промышленности.

2. При измерениях высокой точности и в метрологической практике необходим учет всех нормируемых характеристик.

3. Результаты применения методов контроля, используемых в легкой промышленности, подтверждают возможность принятия управленческих решений по оптимизации контроля качества продукции.

4. Правовую основу метрологического обеспечения составляет Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), представляющая собой комплекс нормативно-технических документов, устанавливающих единую номенклатуру стандартных взаимосвязанных правил и положений, требований и норм, относящихся к организации и методике оценивания и обеспечения точности измерений.

5. Необходимо повышать профессиональный уровень не только управленческого, но и производственного персонала, а также оснащать предприятие современным оборудованием и оснасткой, в том числе измерительной и испытательной аппаратурой.

6. Если класс точности СИ определяет наибольшую допустимую погрешность с заданной вариацией, то цена деления должна учитывать эту вариацию.

7. При выборе СИ в зависимости от заданной точности измерений важно знать, в каких пределах находится погрешность измерений этого класса.

Список использованной литературы

1. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности: Учебник – М.: Академия, 2004.
2. Гусейнова Т.С., Жильцова Г.В. Товароведение швейных и трикотажных товаров.– М.: Экономика, 1979.
3. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии: Учебник – М.: Легкая индустрия, 1980.
4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2004.
5. Колесников П.А., Кобылянский Д.А. Организация и техника контроля качества в швейном производстве.– М.: Легкая промышленность, 1967.
6. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды.– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.
7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
8. Мамедов Н.Р. Основы стандартизации: Учебник для вузов – Баку: Элм, 2002.
9. Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация: Учебное пособие – М.: Академия, 2006.
10. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: Учебник. Под ред. Горфинкеля В.Я. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
11. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров.– Ростов-на-Дону: МарТ, 2001.
12. Эфендиев Э.М. Стандартизация продукции (легкая промышленность). Учебное пособие, – Баку: МПП Тахсил, 2007
13. Эфендиев Э.М. Опыт ведущих стран в области менеджмента качества. //Качество и менеджмент// №1- 2009, Баку
14. Зиненко В., Левшина В. и др. Структура процессов и документации системы менеджмента качества // Стандарты и качество//. 2002. № 9
15. Акберов Р.С., Оруджов З.Щ. Материаловедение. Баку, Тахсил, 2003, 260с.
16. Квалиметрия и управление качеством. Учебник. Под ред. проф. Мамедова Н.Р. Баку, Элм, 2007, 326 с.
17. З.Ю. Асланов. Измерительные процессы и измерительная техника. Учебное пособие. Баку, «Тахсил», НПМ, 2003, 230 с.
18. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению швейного производства: – М.: Академия, 2004.
19. Məmmədov N.R. Metrologiya. Dərslik – Bakı: Elm, 2009
20. Həsənov Ə.P., Osmanov T.R., Həsənov N.N. və b. Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası. Dərslik, I hissə. Bakı: İqtisad Universiteti, 2006
21. Həsənov Ə.P., Osmanov T.R., Həsənov N.N. və b. Qeyri ərzaq mallarının ekspertizası. Dərslik, II hissə. Bakı: İqtisad Universiteti, 2006
22. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством - М.: Изд-во стандартов, 1990.

23. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. - М.: Мир, 1989. - 540 с.
21. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. – М.: Логос, 2002
22. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт-Издат, 2002
23. Метрология, стандартизация, сертификация. Терминологический словарь-справочник. М.: Изд-во стандартов, 1997
24. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. – Киев, Вища школа. 1986
25. Савченко В.Т. Измерительная техника. – М.: Высшая школа. 1974
26. Фарзани Н.Г., Ильясов Л.В., Азим-Заде А.Ю. Технологические измерения и приборы. – М.: Высшая школа. 1989
27. Хофман Д. Техника измерений и обеспечение качества. М.: Энергоатомиздат. 1983
28. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством.- Учебник. – М.: Изд-во стандартов, 1990
29. Шишкин И.Ф. Контроль. Учебное пособие. – СПб: СЗПИ. 1992
30. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. справочное пособие для работников метрологических служб – М.: Изд-во стандартов, 1985
31. Соловьев В.А., Яхонтова В.Е. Основы измерительной техники Л.: ЛГУ, 1980
32. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерения. – М.: Высшая школа, 2002
33. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. - М.: Изд-во стандартов, 1991
34. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А, Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004
35. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013
36. Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством. Учебник. – М.: Изд-во ВЗПИ, 1992
37. Вакорин Д. В.. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010.

Содержание:

Введение.....	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ КОНТРОЛЬ	4
1.1. Краткая характеристика швейной промышленности.....	4
1.2. Показатели качества изделий швейной промышленности.....	6
1.3. Контроль качества швейных изделий	10
1.4. Методы измерений продукции.....	14
1.4.1. Метод непосредственной оценки	15
1.4.2. Дифференциальный метод.....	16
1.4.3. Нулевой метод.....	16
1.4.4. Метод совпадения.....	18
2. ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	18
2.1. Характеристика испытаний продукции.....	18
2.2. Порядок проведения испытаний	20
2.3. Методы испытаний швейных изделий	22
2.4. Испытания по физико-механическим и химическим показателям.....	25
2.5. Испытания на разрыв.....	26
3. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ.....	29
3.1. Метрологические характеристики средств измерений.....	33
3.2. Нормирование метрологических характеристик	36
3.3. Расчет метрологических характеристик.....	43
3.4. Метрологическое обеспечение средств измерений.....	50
Выводы и рекомендации.....	51
Список использованной литературы	52